少林新游客服务中心换乘中心建设工程空调主材及供配电采购工程第二标段

供货合同

甲方：登封嵩中水务发展有限公司

乙方：平顶山天晟电气有限公司

供货合同

甲方：登封禹中水务发展有限公司

乙方：平顶山天晟电气有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，签订本合同，协议双方共同遵守。

一、招标材料名称、型号、规格、技术参数、数量及合同价款。

单位：人民币元

序号	材料设备名称	品牌及制造商	规格型号及技术参数	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	连接排	天晟电气	TMY-80×8	套	1	34746	34746	
2	连接排	天晟电气	TMY-100×10	套	1	54290	54290	
3	母线槽	天晟电气	1600A	套	1	27721	27721	
4	母线槽	天晟电气	1250A	套	1	26730	26730	
5	母线桥	天晟电气	TMY-80×8	套	1	68906	68906	
6	干式变压器（带保护外壳）	天晟电气	SCB13-800kVA 参照国家常规标准，电压等级10/0.4kV，变压器线圈材质为全铜，连接组别为Dyn11，外壳材质为不锈钢	台	2	143830	287660	
7	干式变压器（带保护外壳）	天晟电气	SCB13-630kVA 参照国家常规标准，电压等级10/0.4kV，变压器线圈材质为全铜，连接组别为Dyn11，外壳材质为不锈钢	台	2	112430	224860	
8	交直流一体化电源	国产优质	1.100AH（柜式含电池，三面柜） 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸	套	1	58590	58590	
9	直流屏(AD)	国产优质	1.100Ah 220V，组两面屏 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸	套	1	41230	41230	

10	直流屏(AD)	国产优质	1.24Ah 220V 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸	套	1	15200	15200	
11	高压馈线柜	天晟电气	KYN28A-12（H5/H16~17） 1.名称:高压馈线柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:KYN28A-12 4.电压等级（kV):10 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 ; 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	3	43142	129426	
12	高压变压器柜	天晟电气	KYN28A-12(AH3/AH10) 1.名称:高压出线柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:KYN28A-12 4.电压等级（kV):10 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	2	39879	79758	
13	高压出线柜	天晟电气	KYN28A-12(AH4/AH5/AH8/AH9) 1.名称:高压出线柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:KYN28A-12 4.电压等级（kV):10 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	4	39879	159516	
14	高压联络柜	天晟电气	KYN28A-12(AH6) 1.名称:高压馈线柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:KYN28A-12 4.电压等级（kV):10 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	38035	38035	
15	高压隔离柜	天晟电气	KYN28A-12(AH7) 1.名称:高压隔离柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:KYN28A-12	台	1	20781	20781	

			4.电压等级（kV):10 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配					
16	高压就地柜	天晟电气	KYN28A-12(H1/H2) 1.名称:高压就地柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:KYN28A-12 4.电压等级（kV):10 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	2	43481	86962	
17	箱变9#	天晟电气	1.名称:箱变 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:YB-800KVA 4.电压等级（kV):10/0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸,箱变箱体材质为冷板喷塑 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	327756	327756	
18	箱变7#	天晟电气	1.名称:箱变 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:YB-800KVA 4.电压等级（kV):10/0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸,箱变箱体材质为冷板喷塑 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	345537	345537	
19	箱变6#	天晟电气	1.名称:箱变 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:YB-800KVA 4.电压等级（kV):10/0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸,箱变箱体材质为冷板喷塑 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	327756	327756	

20	箱变5#	天晟电气	1.名称:箱变 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:YB-800KVA 4.电压等级（kV):10/0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸,箱变箱体材质为冷板喷塑 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	344344	344344	
21	箱变4#	天晟电气	1.名称:箱变 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:YB-800KVA 4.电压等级（kV):10/0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸,箱变箱体材质为冷板喷塑 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	345537	345537	
22	高压所用变	天晟电气	KYN28A-12(H6/H15) 1.名称:高压所用变 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:KYN28A-12 4.电压等级（kV):10 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	2	40005	80010	
23	箱变3#	天晟电气	1.名称:箱变 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:YB-800KVA 4.电压等级（kV):10/0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸,箱变箱体材质为冷板喷塑 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	316627	316627	

24	箱变8#	天晟电气	1.名称:箱变 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:YB-800KVA 4.电压等级（kV):10/0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸,箱变箱体材质为冷板喷塑 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	344344	344344	
25	高压电缆分接箱	国产优质	1.名称:高压电缆分接箱 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸	台	1	215300	215300	
26	箱变1#	天晟电气	1.名称:箱变 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:YB-800KVA 4.电压等级（kV):10/0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸,箱变箱体材质为冷板喷塑 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	345537	345537	
27	箱变2#	天晟电气	1.名称:箱变 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:YB-800KVA 4.电压等级（kV):10/0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸,箱变箱体材质为冷板喷塑 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	344344	344344	

28	箱变11#	天晟电气	1.名称:箱变 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:YB-800KVA 4.电压等级（kV):10/0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸,箱变箱体材质为冷板喷塑 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	329473	329473	
29	箱变10#	天晟电气	1.名称:箱变 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:YB-800KVA 4.电压等级（kV):10/0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸,箱变箱体材质为冷板喷塑 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	348245	348245	
30	高压进线柜	天晟电气	KYN28A-12(H7/H9/H12/H14)1.名称:高 压进线柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:KYN28A-12 4.电压等级（kV):10 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	4	40886	163544	
31	高压隔离柜	天晟电气	KYN28A-12(H10) 1.名称:高压隔离柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:KYN28A-12 4.电压等级（kV):10 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	22356	22356	
32	高压母联柜	天晟电气	KYN28A-12(H11) 1.名称:高压母联柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:KYN28A-12	台	1	40018	40018	

			4.电压等级（kV):10 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配					
33	高压PT柜	天晟电气	KYN28A-12(H13) 1.名称:高压PT柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:KYN28A-12 4.电压等级（kV):10 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	31726	31726	
34	高压进线柜	天晟电气	KYN28A-12(AH1/AH12) 1.名称:高压进线柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:KYN28A-12 4.电压等级（kV):10 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	2	38903	77806	
35	高压PT柜	天晟电气	KYN28A-12(AH2/AH11) 1.名称:高压PT柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:KYN28A-12 4.电压等级（kV):10 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	2	24726	49452	

36	低压馈电柜	天晟电气	GCS-1AL3 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	27354	27354	
37	低压馈电柜	天晟电气	GCS-1AL4 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	25924	25924	
38	低压馈电柜	天晟电气	GCS-1AL5 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	25924	25924	
39	低压馈电柜	天晟电气	GCS-1AL6 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	26988	26988	

40	低压联络柜	天晟电气	GCS-1AL7 1.名称:低压联络柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	38066	38066	
41	低压电源进线柜	天晟电气	GCS-2AL1 1.名称:低压电源进线柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	42213	42213	
42	低压电容补偿柜	天晟电气	GCS-4AL2 1.名称:低压电容补偿柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	18709	18709	
43	低压馈电柜	天晟电气	GCS-4AL3 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	19699	19699	

44	低压馈电柜	天晟电气	GCS-4AL4 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	22452	22452	
45	低压馈电柜	天晟电气	GCS-4AL5 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	22515	22515	
46	低压馈电柜	天晟电气	GCS-4AL6 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	24060	24060	
47	低压电源进线柜	天晟电气	GCS-3AL1 1.名称:低压电源进线柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	34890	34890	

48	低压电容补偿柜	天晟电气	GCS-3AL2 1.名称:低压电容补偿柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	18709	18709	
49	低压馈电柜	天晟电气	GCS-3AL3 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	23897	23897	
50	低压馈电柜	天晟电气	GCS-3AL4 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	22515	22515	
51	低压馈电柜	天晟电气	GCS-3AL5 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	22578	22578	

52	低压馈电柜	天晟电气	GCS-3AL6 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	19699	19699	
53	低压联络柜	天晟电气	GCS-3AL7 1.名称:低压联络柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	30743	30743	
54	低压电源进线柜	天晟电气	GCS-4AL1 1.名称:低压电容补偿柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	34890	34890	
55	低压电容补偿柜	天晟电气	GCS-2AL2 1.名称:低压电容补偿柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	23971	23971	

56	低压馈电柜	天晟电气	GCS-2AL3 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	26988	26988	
57	低压馈电柜	天晟电气	GCS-2AL4 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	25924	25924	
58	低压馈电柜	天晟电气	GCS-2AL5 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	26087	26087	
59	低压馈电柜	天晟电气	GCS-2AL6 1.名称:低压馈电柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	26846	26846	

60	低压电源进线柜	天晟电气	GCS-1AL1 1.名称:低压电源进线柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	42213	42213	
61	低压电容补偿柜	天晟电气	GCS-1AL2 1.名称:低压电容补偿柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:GCS 4.电压等级（kV):0.4 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	23971	23971	
62	减震器	天晟电气	矩阵式	套	4	5950	23800	
63	高压PT柜	天晟电气	KYN28A-12(H8) 1.名称:高压PT柜 2.尺寸、规格:详见设计图纸 3.型号:KYN28A-12 4.电压等级（kV):10 5.含柜内母线的安装，母线材质、规格:详见设计图纸 6.高压真空断路器/负荷开关，微机保护，低压框架/塑壳等主要元件详见设计图纸，其余元件择优选配	台	1	35198	35198	
合同价款大写：陆佰伍拾壹万零玖佰肆拾陆元整						**小写：6510946.00**		
报价说明： 1.此报价报价包含货物价款、税金、包装费、保险费、运输费等一切费用，包括货物被允许用于工程前所需进行的试验、检验费用；包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用以及其他所有相关服务费用。								

二、交（提）货时间、地点、方式：合同签订、双方技术沟通确认后，40个日历天交货。将货物送至以下指定地点。

交货地点：登封市新少林游客服务中心

其它需要说明的事项：

1.质量要求:达到国家现行有关规范要求的合格标准，满足规范、质量、合同要

求，并通过监理、少林办等相关单位验收，以及业主要求的相关专业检测。

2.质量保证期：贰年(设备安装运行验收合格之日起)。

3.合同期限:本合同自双方签字盖章后生效至合同双方执行完毕止。

4.双方签字盖章后的合同扫描件、传真件、复印件与原件具有同等法律效应，未经双方协商私自修改合同条款无效。

5.本产品为甲方定制产品，合同生效后不可变更或取消。除不可抗力因素外，乙方在按照合同约定完成产品交货期后，通知甲方在 7 日内需将本合同的货物全部提走，如未按照乙方通知的日期提货，甲方须提前支付本合同的剩余货款。

三、验收：

甲方收到货物，验收合格后，乙方向甲方提供正规发票及其它辅助资料。

付款方式及期限：货到并经监理、少林办验收合格后付至到货款金额的80%，剩余价款待审计结束后付至审计金额的97%，剩余3%质保金期满后一次性无息支付。

乙方开户行名称：平顶山天晟电气有限公司

开　户　银　行：中国建设银行股份有限公司郏县支行

帐　　号：41001586610050212662

四、违约责任：如乙方逾期交货，每日按照合同总金额的 0.1% 承担违约金。

五、双方权利义务

甲方权利义务：

1.甲方按合同约定支付货款。

乙方权利义务：

1.乙方在合同履行过程中，应严格按照国家标准进行生产、供货，接受甲方(或甲方指定的第三方)的监督、管理和抽查，并在任何时候都应接受甲方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

2.乙方在合同履行过程中，应向甲方提供企业资质、备案证明、产品质量保证、使用说明等有关资料。

3.乙方在合同履行过程中，应根据甲方指令，结合现场情况安排生产和供货进度。

4.乙方在合同履行过程中，如甲方提供设备图纸，乙方应严格按照图纸技术、说明和有关技术资料进行供货，不得擅自修改。

5.乙方在合同履行过程中，应加强现场人员的安全教育，做好相应的安全保障，确保安全。在供货现场发生的由于乙方的原因造成的一切安全事故责任，一律由乙方负责，并承担相应的经济责任。

6.乙方在合同履行过程中，应对甲方原有设施设备等进行有效保护，如有损坏、污染，乙方负责维修，并承担相应损失赔偿。乙方对建筑物结构可能构成安全隐患的供货方式，必须报请甲方同意后方可实施。

7.乙方在合同履行过程中，应负责已完成内容未经验收交付甲方之前的保护工作，保护期间发生任何原因造成的污染、损坏，乙方必须无条件的清理、更换。甲方不予认可其经济损失和工期顺延要求。

六、甲乙双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

七、因货物的质量问题发生争议，由质量检测机构进行质量检测或鉴定。

八、项目招标文件及其修改和澄清、及乙方投标文件、乙方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

九、因合同执行而产生问题的解决方式：因合同履行过程中发生纠纷，应协商解决；协商不成的提请原告方所在地的人民法院通过诉讼解决。

十、其他约定事项

本合同一式___肆___份，甲方___叁___份、乙方___壹___份。

本合同经甲乙双方签字、盖章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定时，从其规定。

甲方（签章）：登封禹中水务发展有限公司　　乙方（签章）：平顶山天晟电气有限公司

法定代表人
或授权委托人：

法定代表人
或授权委托人：

地　址：登封市大禹路1号　　地　址：郏县城东产业集聚区

日　期：2025 年 7 月 18 日