登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目--医疗专用家具采购项目（第一批）

项目编号：登医采202510139

招 标 文 件

采 购 人：登封市人民医院（登封市总医院）

代理机构：高达建设管理发展有限责任公司

日　　期：二〇二五年十一月

目录

登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目--医疗专用家具（第一批） 1
招 标 文 件 1
第一章 招标公告 1
一、招标条件 1
二、项目概况和采购内容 1
三、申请人资格要求 1
四、招标文件的获取 2
五、投标截止时间及地点 3
六、开标时间及地点 3
七、发布公告的媒介及招标公告期限 3
八、其他补充事宜 3
九、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系 3
第二章 供应商须知 5
供应商须知前附表 5
一、总 则 12
二、招标文件 12
三、投标文件的编制 13
四、投标文件的递交 15
五、开标 16
六、评标 17
七、定标 19
八、合同的授予 20
九、其他 21
第三章 评标方法及标准 22
一、评标依据 22
二、评标原则 22
三、评标方法 22
四、评标程序 22
五、评标纪律 24
六、评标标准 24
1、符合性审查表 25
2、详细评分标准 25
七、落实的政府采购政策 28
八、评标时，特殊情况的处理原则 29
第四章 合同条款及格式 30
第一节 政府采购合同协议书 30
第二节 政府采购合同通用条款 35
第三节 政府采购合同专用条款 42
第五章 采购需求 44
一、采购需求说明 44
二、货物需求一览表 46
三、投标产品满足招标文件下列要求的技术指标和参数 170
第六章 投标文件格式 176
一、开标一览表 178
二、投标函 179
三、供应商资格证明文件 180
四、分项报价表 190

五、技术文件 192
六、技术方案 194
七、技术规格偏差表、商务条款偏差表 195
八、供应商及提供产品适用政府采购政策情况表 197
九、供应商企业（单位）类型声明函 199
十、综合实力 201
十一、招标代理服务费承诺函 202
十二、供应商认为有必要提供的其他资料 203

第一章　招标公告

（项目编号：登医采202510139）

公告发布时间：2025 年11 月17日

一、招标条件

本招标项目登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目--医疗专用家具采购项目（第一批）已由相关部门审批批准，项目资金为自筹资金，采购人为登封市人民医院（登封市总医院）。本项目已具备采购条件，现采用公开招标方式采购。

二、项目概况和采购内容

1.项目编号：登医采202510139

2.项目名称：登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目--医疗专用家具采购项目（第一批）

3.项目概况：本项目为登封市总医院暨公卫应急救治中心门急诊医技楼及病房楼分诊台、护士站、诊断桌椅等医疗专用家具采购项目。本次采购涵盖门(急)诊医技楼及病房楼分诊台、护士站、诊断桌椅等医疗专用家具，拟采用分批采购模式进行。

4.资金来源：自筹

5.采购预算：1090万元。

6.供货及安装期：30 日历天。

7.标包划分：本项目共分为1个标包

8.采购内容：门(急)诊医技楼及病房楼分诊台、护士站、诊断桌椅等医疗专用家具的采购、供货、装卸、安装、检测、调试、验收交付、售后保修及相关伴随服务等（详见招标文件 第五章 采购需求）。

9.质保期：5年免费保修（包含但不限于配件、备品备件等）。

10.质量要求：合格，符合国家及行业内有关标准及规定。

11.交货地点：采购人指定地点。

三、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供企业营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求

2.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”或“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动（信用信息查询及截止时间：本项目开标结束后至评标结束前，由采购人或采购代理机构查询供应商信用记录，信用记录相关网页、内容的截图资料，由采购代理机构以作证据存档备查）。

2.2具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的企业法人；具有有效的营业执照，且投标人必须为相关家具制造或销售的企业。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺，格式自拟）。

4.本项目不接受联合体投标。

注：本次采购实行资格后审，投标单位应对自身资格及所提供的资料真实性、合规性负责，开标前相关单位和个人不对投标人的资格做最终认定，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不符合项目资格条件的投标单位的投标将按废标处理。

四、招标文件的获取

1.时间：2025年11月18日至 2025年11月24日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：登封市公共资源交易中心网站http://dfggzyjy. dengfeng.gov.cn

3.方式：凡有意参加招标投标活动者，应首先完成交易主体身份注册，并办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源交易中心交易主体CA办理指南》），然后凭领取的企业身份认证锁（CA密钥），办理诚信库入库登记，（具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《

登封市公共资源电子交易平台交易主体诚信库入库指南》）。然后登录“登封市公共资源交易中心网站”下载招标文件，采购人不再提供纸质招标文件。响应人未按规定在网上下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元

五、投标截止时间及地点

1.时间：2025年 12 月 03 日09时30分（北京时间）

2.地点：登封市公共资源交易中心不见面开标大厅

六、开标时间及地点

1.时间：2025年 12 月 03 日09时30分（北京时间）

2.地点：登封市公共资源交易中心不见面开标大厅

七、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《全国公共资源交易平台（河南省.登封市）》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。招标公告期限为五个工作日。

八、其他补充事宜

1.本招标项目的监督部门为：登封市卫生健康委员会。

2.投标截止时间前请各投标人登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并通过企业身份认证锁（CA密钥）进行文件解密、答疑澄清等，请投标人务必按照《登封市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）V1.0》的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担。

3.各投标人需使用本单位CA（制作投标文件时所使用的CA）对本单位的加密电子投标文件进行远程不见面方式解密。

九、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：登封市人民医院（登封市总医院）

地址：河南省郑州市登封市中岳大街2号

联系人：王礼鹏

联系方式：0371-62897651

2.采购代理机构信息（如有）

名称：高达建设管理发展有限责任公司

地址：郑州市郑东新区郑开大道89号建设大厦东塔13楼

联系人：丁惠宾

联系方式：0371-85908770、18348425591

发布人：高达建设管理发展有限责任公司

发布时间：2025年　11 月 17 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内　容	说明和要求
1.1	采购人	名称：登封市人民医院（登封市总医院） 地址：河南省郑州市登封市中岳大街 2 号 联系人：王礼鹏 联系方式：0371-62897651
1.2	采购代理机构	名称：高达建设管理发展有限责任公司 地址：郑州市郑东新区郑开大道89号建设大厦东塔13楼 联系人：丁惠宾 联系方式：0371-85908770、18348425591
3	▲采购预算价	**预算金额：1090万元　最高限价：1090万元** **供应商投标总报价超过以上最高限价的，其投标将被视为无效投标。**
3.3	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
10.2.2	▲采购内容	详见第一章招标公告规定。
	▲供货及安装期	详见第一章招标公告规定。
	▲交货地点	详见第一章招标公告规定。
	▲质量要求	详见第一章招标公告规定。
	▲质保期	详见第一章招标公告规定。
14.1	▲投标有效期	自投标截止时间之日起90日历天。
15.1	投标文件签字或盖章要求	电子投标文件： 招标文件规定的应加盖公章的证明材料必须加盖供应商公章。所有要求加盖供应商公章的地方都应用供应商单位的CA印章。所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应用法定代表人或其委托代理人的CA 印章（授权委托书中授权代表签字，可手写签字扫描上传）。
16.1	投标文件递交地点	电子投标文件的递交： a、各供应商须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA锁签章和加密的电子投标文件在截止时间

		前递交到指定地点。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与登封市公共资源交易中心联系。 投标文件递交地点：登封市公共资源交易中心（http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn）
17.1	**投标文件递交截止时间**	**2025年 12 月 03 日09 时30分（北京时间）**
20.1	开标时间	同“投标文件递交截止时间”。
20.2	开标地点	登封市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）
22.1	评标委员会的组成	评标委员会构成：7人，其中评审专家5人，采购人代表2人； 评标专家确定方式：开标前从河南省政府采购评审专家库或河南省综合专家库中随机抽取。
26.1	资格审查	**在开标结束后，首先由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，资格审查内容为：第三章评标方法及标准中“资格审查表”规定的全部内容。**
27	评标方法	综合评分法
29.1	推荐中标候选人的数量	3名
29.2	是否授权评标委员会直接确定中标人	否
32.1	履约保证金	**履约保证金金额：100000元；** **履约担保的形式：保函或银行转账。**
32.2	针对同一采购程序环节的质疑次数	一次性提出
其他事项		
36.1.1	信用记录的使用	**1.信用查询** 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号）《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中

		查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，在“信用中国”网站查询供应商未被列入“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购”网站查询供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。 **2.信用查询时间** 采购人或采购代理机构将在资格审查时查询供应商的信用记录,并将复查结果网页打印或拍照并存档。经查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。 **3.查询网站** “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
36.1.2	付款方式	详见“第四章 合同条款及格式”中约定。
36.1.3	政府采购强制采购产品	1.如采购人所采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19 号“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购节能产品的，供应商应提供有效期内的节能认证证书（认证机构：应符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》[2019 年第 16 号]的“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”）。 2.投标产品已列入《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》【2023年第36号】的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。
36.1.4	政府采购政策	1.根据《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》豫财购〔2022〕5 号的规定，**本项目给予小微企业 10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审**。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》。 **参与评审的投标报价=投标报价×（1-10%）** 注：（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企

		业扶持政策。 （2）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；③明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；的通知》（工信部联企业【2011】300 号）规定的划分标准为依据。） **（3）本采购标的所属行业为：工业**。（划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定> 2.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目采购时，须提供监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目采购时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4.根据财库[2019]9号《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、财库[2019]18号《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库[2019]19号《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》文件规定，本项目如涉及到节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。 5.根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新采购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。
36.1.5	代理服务费	**收费标准：**本次招标代理服务费按照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协[2023]002 号）规

		定的标准计取，由中标人向招标代理机构支付；中标人在领取中标通知书前以银行转账方式向招标代理机构支付。 收取方式：中标人公对公转账。 中标人在领取中标通知书时，须将采购代理服务费转账至以下账户： 开户名称：高达建设管理发展有限责任公司郑州分公司 开户银行：中原银行股份有限公司郑州商务外环路支行 银行账户：419901010140275303
36.1.6	知识产权	1.构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。 2.投标报价应包括所有需要向其他方支付的知识产权费用。 3.供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用其提供的任何产品时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的侵权指控，否则供应商应承担所有法律和经济责任，由此给采购人带来的损失全部由供应商承担。 4.本项目所产生的成果的知识产权归采购人所有，采购人具有对其的完全处置权。
36.1.7	特别提醒	1.采购人和采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商。各供应商须重新下载最新的招标文件及答疑文件，以此编制投标文件。 **2.供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。** 3.招标文件提及“复印件”的，供应商可提供原件扫描件或其复印件扫描件。
36.1.8	**招标文件中的特殊符号标注**	**本招标文件中标注“▲”项为实质性要求或条款，不允许偏离。** **标 “☆”的技术参数为投标响应条款，各供应商根据要求据实提供偏离表并提供技术证明资料（详见“第三章 评标办法 详细评分标准”）**

36.1.9	**其他要求**	1.真实性、合法性：本项目评审时未要求供应商提供相关原件，故供应商需对其提供的投标文件的真实性、合法性等负责，后期如有需要，供应商应按采购人要求及时提供相关证明材料原件供采购人审核。若发现弄虚作假行为，一律取消其中标资格，并且中标单位承担由此造成的一切经济、法律责任。 2.因供应商在投标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，采购人有权单方解除合同，同时供应商应赔偿由此给采购人所带来的一切损失。 3.本项目具体服务形式按照双方最终签订的合同约定。 4.其他未尽事项按国家相关法律、法规执行。 5.本招标文件最终解释权归采购人。
36.1.10	**样品**	**递交样品要求如下：** **1.在开标当天，各潜在投标人于2025年12月03日09时00分之前将样品送到登封市公共资源交易中心样品存放处（登封市少林大道和天中路交叉口登封市行政服务中心三层），逾期送达的，将不再接收，由此产生的一切后果由投标人自行承担。** **2.投标人须将所投类别货物的样品（成品组装好）全部封装在包装箱内，包装箱宽度不超90CM,且箱外不得有任何反映投标人身份信息的标识。否则，该样品将被拒绝参评。包装箱内放置一份使用A4纸打印的显示投标项目名称的样品清单。** **3.样品包装要有足够的厚度和韧性，包装应规范，以免运输过程造成破损** **采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。**
36.2	评标专家劳务报酬支付	本项目评审专家劳务报酬支付标准按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》执行。
36.3	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致

		的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

注：本供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

一、总　则

1、采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。

1.3投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

本项目的供应商须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的本国供应商。

1.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合供应商须知前附表中规定的合格供应商的其他资格要求。

1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.5为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效。**

2、适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

3、招标文件的构成

3.1招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标方法及标准；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

3.2供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。

3.3除3.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

3.4供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应在获得招标文件后及时向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，投标将被认定为**投标无效**。

4、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、招标文件的澄清与修改

5.1采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将通过登封市公共资源交易中心电子交易平台发布，所有获取招标文件的潜在供应商应自行下载和阅读招标文件修改文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。

供应商未及时下载修改文件的，视同已知晓澄清或者修改的内容，并对其具有约束力。

6、投标截止时间的顺延

为使供应商有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

7、招标文件的约束力

供应商一旦下载了本招标文件并参加投标，则招标文件对采购人和供应商起约束作用。

三、投标文件的编制

8、投标的范围及标准

8.1当项目分为多个包时,供应商可选择招标文件中的一个或几个分包进行投标，在供应商须知前附表中对供应商投标包数另有规定的除外。

8.2每个分包均是不可分割的整体,供应商应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其相应包投标将被认定为**投标无效**。

8.3无论招标文件中是否要求，供应商所投货物及伴随服务均应符合国家强制性标准。

9、投标语言及度量衡单位

9.1供应商提交的投标文件以及供应商与代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文。

9.2除技术规格及要求另有规定外，投标文件所使用的计量单位均采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成及编制

10.1投标文件应包括但不限于下列内容：“第六章投标文件格式”包括的所有内容。

10.2投标文件的编制

10.2.1投标文件应按第六章“投标文件格式”使用登封市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

10.2.2投标文件应当对招标文件中标注“▲”项的内容作出实质性响应。

10.2.3供应商编制投标文件时，具体事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站。

10.2.4投标货物资格文件

10.2.4.1供应商必须提供有关投标货物符合招标文件要求的证明文件，这些文件可以是说明书、样本、检测报告、技术白皮书、产品彩页等；投标设备有强制性认证要求的，须提供设备的3C认证证书（如有）。

10.2.4.2供应商必须对招标文件中货物的技术要求逐项、逐条明确答复；并认真、详细的填写“技术规格偏差表”，逐项、逐条说明响应或偏离情况。

10.2.4.3供应商所投货物的所有部件均应为全新的、未使用过的新型合格产品。

10.2.4.4供应商认为应对其设备的性能特点、优越性等有必要进行补充说明的内容。

10.5 现场勘查及澄清

投标人可对项目现场和周围环境自行现场勘察，以便编制投标文件。勘察现场的费用由投标人自行承担。在进行勘察时应自行搞好安全问题。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。

如发现缺页或附件不全，应及时在“登封市公共资源交易中心网站”进行网上提问。招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域进行公布（不再另行通知），但不指明澄清问题的来源，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

11、投标文件格式

11.1投标文件应包括本须知第10条中规定的全部内容，供应商提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展；未提供格式的由供应商自拟格式；标明“若有”的，由供应商视自身情况提供，非必须提供）。

12、投标报价

12.1供应商的投标报价应当包含满足本次招标全部采购需求所应提供的货物、伴随服务,以及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用（包括税费、安装调试费、培训费、检验费用等）供应商应结合自身条件，充分考虑本项目实际情况以及市场因素、现场环境因素、社会因素等各方面的风险因素，投标报价将被认为已综合考虑可能发生的全部不可预见的风险费用。中标人无权再以估计不足为由提出任何延长项目期限、增加价款或索赔等要求。

注：以上相关费用包含但不限于税费、内陆运输费、保险费和伴随服务费、相关售后服务费用、软件维护升级费用等，均由供应商承担，并计入投标报价。

12.2每个供应商只允许有一个投标报价,采购人不接受有任何有选择性报价的投标，供应商报价不能超过采购人的包最高限价。

12.3供应商的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

12.4投标报价包含单价和合价，单价乘数量与合价不符时以单价为准修正合价，单价小数点明显错误的除外。数字表示的价格与文字表示的价格不一致时以文字表示的为准。如果单价、分项总价和投标

总价之间有差异，评标时以单价为准。供应商应当无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

12.5投标文件中凡是与“报价”、“金额”有关的条款，前后金额数应一致，不一致时以开标一览表中的金额为准。

12.6供应商应考虑价格变化风险。

12.7投标报价不得低于企业成本。

12.8供应商除按评标委员会要求对其报价进行修正外，不得以任何理由在投标截止后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应,将被认定为**投标无效**。

12.9供应商以人民币填报所有单价或价格，合同实施时亦以人民币支付。

12.10本项目招标代理费由中标人支付。此费用由供应商综合考虑到投标报价中，不再单独列项。

13、投标保证金

根据河南省财政厅豫财购[2019]4号文件规定，本项目不收取投标保证金。

14、投标有效期

14.1投标应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃中标，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改投标文件。

15、投标文件签署

15.1供应商应按本须知前附表规定的签字或盖章要求签署。

15.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商法人代表或其委托代理人签字或盖章。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1供应商应在规定的投标截止时间前上传加密的电子投标文件到系统指定位置。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与登封市公共资源交易中心技术联系。投标文件的递交地点见供应商须知前附表。

16.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

16.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

17、投标截止时间

17.1投标文件的递交时间不得迟于“供应商须知前附表”中规定的截止时间，否则将不予接受。投标文件的递交见供应商须知前附表。

17.2采购人可以通过修改招标文件延长投标截止日期。在此情况下，招标文件购买者和供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、迟交的投标文件

供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

19、投标文件的补充、修改和撤回

在规定的投标截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至登封市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

五、开标

20、开标时间和地点

20.1开标时间：本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到登封市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在规定的投标截止时间（开标时间）前，登录远程开标大厅（供应商须知前附表规定的地点，即开标地点），在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

20.2开标地点：登封市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）

21、开标程序

21.1本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各供应商对电子投标文件进行解密。供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称。

（3）电子投标文件解密及导入。

（4）通过登封市公共资源交易中心系统进行唱标。

（5）开标结束。

注：供应商在投标文件解密环节30分钟内未完成电子投标文件解密的视同放弃投标，采购人或招标代理机构将退回其电子投标文件。

21.2开标时，出现下列情况的，其投标将被拒绝：

（1）供应商未按登封市公共资源交易中心系统中规定的时间内解密投标文件的。

（2）供应商未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致解密失败的。

六、评标

22、评标及评标委员会的组成

22.1评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，具体人数见供应商须知前附表。

22.2评标专家由采购人和监督单位代表从法定相关专家库中随机抽取产生。评标委员会主任由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作,采购人代表不得作为评标委员会主任。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至向采购人推荐中标候选人。

23、评标过程的保密

23.1评标将采取全封闭的方式（不向其他供应商公布、透露其价格等信息）。评标开始后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，中标候选人的推荐情况及其他任何与评标有关的情况均应严格保密。

23.2在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购人和评标委员会施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。

24、投标文件的澄清、说明或补正

24.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，也不得未经评标委员会允许主动提出澄清、说明或者补正。

24.2供应商的澄清、说明或补正是投标文件的组成部分，取代投标文件中被说明或补正的部分。

24.3供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。

25、投标文件中报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第二十四条规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其**投标无效**。

26、对投标文件的评审

26.1评审程序：

（1）在开标结束后，首先由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查,资格审查内容见供应商须知前附表。满足资格要求的供应商不足3家的，不得评标。满足资格要求的供应商大于3家的，采购人或采购代理机构将资格审查合格的供应商投标文件送达评标委员会评审。

（2）首先由评标委员会对所有资格审查合格的供应商投标文件进行符合性审查。

（3）通过符合性审查的供应商按照第三章评标办法规定对供应商进行打分，按照得分进行排序，并向采购人推荐中标候选人。

26.2符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

26.3投标偏离

投标文件中存在对招标文件负偏离的，按照评标办法中的规定执行。

26.4投标无效

在对投标文件进比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会判断投标是否响应只根据招标文件要求和投标文件内容。

26.4.1如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求；

（3）供货及安装期、质保期不满足招标文件要求；

（4）投标报价超过本项目采购预算价或包预算或包最高限价；

（5）不满足招标文件标注“▲”项实质性条款的；

（6）供应商以他人的名义投标、串通投标的，其投标无效；

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

5）不同供应商的投标文件相互混装的；

6）不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

7）投标（响应）文件制作机器码一致

8）不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

9）不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印；

10）不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

11）不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；

12）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

13）不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

14)其它涉嫌串通的情形。

（7）供应商提供虚假材料谋取中标的；

（8）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，并不能在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（9）投标文件报价出现前后不一致时，供应商不确认修正的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.5评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身，而不寻求外部的证据。未实质上响应招标文件要求的投标文件将被拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

26.6评标专家将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商竞争地位的公正性。

26.7在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获得半数以上同意的即为通过，未获得半数同意的即为否决。

27、评标方法及标准

详见“第三章 评标方法及标准”。

28、废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价）；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

七、定标

29、确定中标人

29.1评标委员会将根据评标标准，按供应商须知前附表中规定的数量推荐中标候选人。

29.2按供应商须知前附表中规定是否由评标委员会直接确定中标人。

29.3评标结束后，代理机构在2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告中推荐的中标候选人中确定中标人，经采购人书面确认后，中标结果将在发布招标公告的同一网站上进行公告，中标公告期限1个工作日。

30、中标通知书

31.1在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将作为进行合同谈判和签订的依据。

31、质疑的提出与接收

31.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人、采购代理机构提出质疑。

31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。

31.3超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

31.4重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

31.5供应商对质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，并对质疑和投诉内容的真实性承担责任。

31.6接收质疑函的方式：通过登封市公共资源交易平台系统上传或纸质文件递交。

联系单位：高达建设管理发展有限责任公司

联系人：丁惠宾

联系方式：0371-85908770、18348425591

地址：郑州市郑东新区郑开大道89号建设大厦东塔13楼

八、合同的授予

32、合同授予标准

32.1本招标项目的合同将授予按本须知第29款所确定的中标人。

32.2采购人将根据评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。当确定中标的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按评标委员会推荐的中标候选人顺序顺延至第二中标候选人或重新进行招标，如第二中标候选人也放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的的采购人可顺延至第三中标候选人或重新进行招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

32.3更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时,有权对本招标文件规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其他的条款和条件作出更改。

32.4中标通知书发出之日起2工作日内中标人与采购人签订合同，否则视为自动放弃中标资格。

33、合同协议书的签订

33.1签订合同后，采购人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件、中标人的投标文件和澄清文件、中标通知书等文件资料，均应作为签约的合同文本的附件和基础。

33.2中标人不按中标通知书规定的时间内与采购人订立合同，则采购人将取消其中标人资格，给采购人造成损失的，应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)给他人，中标项目是否分包根据采购人要求执行。

34、履约保证金

详见供应商须知前附表32.1规定。

九、其他

35、其他事项

35.1其他事项见供应商须知前附表。

35.2本招标文件解释权见供应商须知前附表。

35.3未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章 评标方法及标准

一、评标依据：

1.《中华人民共和国政府采购法》；

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

3.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；

4.《政府采购评审专家管理办法》；

5.其他相关的法律法规、部门规章及规范性文件规定；

6.本项目招标文件。

二、评标原则：客观、公正、审慎的原则；

三、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

四、评标程序：

1.开标结束后，首先按照财政部第87号令规定，由采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查。只有资格审查合格的供应商的投标文件才能被送达评标委员会评审。

资格审查表

序号	评审因素	评审标准
资格评审标准	具有独立承担民事责任的能力	提供企业营业执照等证明文件
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	要求提供资格承诺声明函
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	要求提供资格承诺声明函
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	要求提供资格承诺声明函
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	要求提供资格承诺声明函
	信用查询	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、

		中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”或“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动（信用信息查询及截止时间：本项目开标结束后至评标结束前，由采购人或采购代理机构查询供应商信用记录，信用记录相关网页、内容的截图资料，由采购代理机构以作证据存档备查）。
	营业执照要求	符合招标公告要求
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	提供承诺，格式自拟。

注：本项目实行“信用+承诺”准入制，即供应商无需提供相关财务状况、社保资金等证明资料，仅须如实提供书面承诺符合资格条件且无纳税、社保、重大违法等方面失信记录以及具备履行合同所必须的设备和能力的声明函（《资格承诺声明函》见第六章投标文件格式）。

2.评标准备工作

2.1核对评审专家身份和采购人代表授权函；

2.2宣布评标纪律，集中保管通讯工具；

2.3公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

2.4组织评标委员会推选评标组长；

3.符合性审查工作

符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术方面对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。详见符合性审查表。

4.要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.对投标文件进行比较和评价

本项目评标方法为**综合评分法**，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审因素的量化指标评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个供应商的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。

6.确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

7.检查复核评标结果。

8.评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）供应商名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

五、评标纪律：

1.评标委员会成员应当按照评标原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审。

2.与投标有利害关系的人员应当回避，不得进入评标委员会；

3.评标委员会成员在中标结果公告前，应对参与的评标委员会成员名单保密。

4.评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）除投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容外，接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。

六、评标标准：

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。审查标准见下表：

1、符合性审查表

审查事项		
序号	本项目要求	评审标准
1	标书雷同性分析	投标（响应）文件制作机器码不能一致
2	投标文件格式	符合投标文件格式的要求
3	签字盖章	投标文件符合招标文件要求签字盖章
4	投标内容	符合招标文件要求
5	质量要求	符合招标文件要求
6	质保期	符合招标文件要求
7	供货及安装期	符合招标文件要求
8	交货地点	符合招标文件要求
9	投标报价	符合招标文件要求
10	投标有效期	符合招标文件要求
11	实质性响应	符合招标文件要求
12	采购合同	满足或优于合同条款要求

2、详细评分标准

	分值构成	投标人综合得分=投标报价得分+技术部分得分+综合部分得分 其中：投标报价得分：满分40分； 技术部分得分：满分44分； 综合部分得分：满分16分。 各项计算、评分结果均按四舍五入法精确到小数点后2位。
序号	评审因素	评审因素量化指标
1	投标报价（40分）	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。具体规定详见招标文件“供应商须知前附表—36.1.4政府采购政策”。

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>注：同一标包的供应商，政府采购政策价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
投标供应商报价不得低于成本价：评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过初步审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标时合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">技术部分
（44分）</td><td>技术指标参数的响应程度
（30分）</td><td>投标产品技术参数符合招标文件要求得 30 分，每有一项带☆参数负偏离招标文件要求的扣 2 分，每有一项不带☆参数负偏离招标文件要求的扣 1 分，扣完为止。
【注：带“☆”（重要技术要求）条款，投标人须提供货物原材料及货物成品具有 CMA（中国计量认证）、CNAS（中国合格评定国家认可委员会的认可标志）资格的质量检测单位出具的抽样检测报告或检验报告，非投标人委托出具的检验报告需附所投产品生产制造商授权函，检测报告和授权函均应在有效期内，且投标人提供的检测报告或检验报告须在国家认证认可监督管理委员会官方网址查询结果并截图】（原件中标后核查）。</td></tr>
<tr><td>样品分
（5分）</td><td>原材料样品清单：
<table>
<tr><td>序号</td><td>名称</td><td>规格(长*宽)mm</td><td>数量</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>1</td><td>（护士站柜体用）电解钢板</td><td>400mm*400mm</td><td>1块</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>（护士站台面用）复合亚克力人造石板材</td><td>400mm*400mm</td><td>1块</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>（诊桌或办公桌）面板板材</td><td>400mm*400mm</td><td>1块</td><td></td></tr>
</table>
成品样品清单：
<table>
<tr><td>序号</td><td>名称</td><td>规格</td><td>数量</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>患者椅</td><td>常规</td><td>1张</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>折叠陪护椅</td><td>常规</td><td>1张</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>医师椅</td><td>常规</td><td>1张</td><td></td></tr>
</table>
1）样品材质环保、优良、牢固、安全；造型美观大气，做工精致；色调搭配合理舒适；整体感觉优良，质量上等、工艺先进、技术水平高得5分；
2）样品材质环保、良好，做工中上；色调搭配合理；整体感觉中上，质量良好、工艺比较先进、技术水平一般得3分；
3）样品造型、做工、色调搭配、材质、整体感觉较差的，质量较差、工艺水平一般、技术水平较差得1分；
4）未提供不得分。</td></tr>
</table>

			注：递交样品要求如下： **1.在开标当天，各潜在投标人于2025年12月03日09时00分之前将样品送到登封市公共资源交易中心样品存放处（登封市少林大道和天中路交叉口登封市行政服务中心三层），逾期送达的，将不再接收，由此产生的一切后果由投标人自行承担。** **2.投标人须将所投类别货物的样品（成品组装好）全部封装在包装箱内，包装箱宽度不超90CM,且箱外不得有任何反映投标人身份信息的标识。否则，该样品将被拒绝参评。包装箱内放置一份使用A4纸打印的显示投标项目名称的样品清单。** **3.样品包装要有足够的厚度和韧性，包装应规范，以免运输过程造成破损采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。** **如中标，合同履约时需要按照样品提供原料采购发票。**
		项目供货、实施方案（3分）	针对本项目有详细、具体、可行的供货、实施方案和措施，对本项目实施的重点、难点给出相应的解决方案，有进度安排、质量保证措施等，根据以上情况进行打分： 方案和措施详细、具体、可行，实施重难点分析详细、针对性强，解决方案科学、合理，进度安排、质量保证措施合理、可行得 3 分； 方案和措施基本详细、具体、可行，实施重难点分析基本详细、具有针对性，解决方案基本科学、合理，进度安排、质量保证措施基本合理、可行得 2 分； 方案和措施不详细、不具体，实施重难点分析不详细、没有针对性，解决方案不合理，进度安排、质量保证措施不合理、不可行得 1 分。 未提供得 0 分。
		质量保证体系及措施（3分）	具有详细的质量保证体系方案和措施，保证所提供货物合格，满足国家相关规定，能很好的使用在项目中，与其他货物兼容性强。根据措施的详细程度、科学性、合理性、针对性进行打分： 质量保障措施及方案内容详细完整、合理，针对性强的得 3 分； 质量保障措施及方案内容基本完整、合理，针对性不强的得 2 分； 质量保障措施及方案内容不完整，没有针对性的得 1 分； 未提供的得 0 分。
		调试、试运行方案（3分）	调试、试运行进度安排满足总体供货期要求，并有对应的保证与控制措施；试、试运行方案满足项目实际要求，主要安装用机械和测试设备齐全。根据进度安排及投入设备的科学性、合理性、可行性进行打分： 内容详细完善，措施科学、合理、可行得 3 分； 内容基本详细完善，措施基本科学、合理、可行得 2 分；

			内容不详细不完善，措施不科学、不合理得 1 分； 未提供得 0 分。
3	综合部分（16分）	企业业绩（3分）	投标人提供 2021 年 1 月 1 日至投标截止日（以合同签订时间为准）具有医疗家具同类业绩，须提供中标通知书、合同复印件；每提供符合评审要求的 1 份得 1 分，以此类推，最高得 3 分。 注：投标文件中附中标通知书和合同复印件均加盖投标人公章（须体现合同实施内容和合同签章页）。
		履约能力（3分）	（1）投标人提供由国家市场监督管理总局认可的认证机构出具的“质量管理体系认证证书”、“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”认证范围包含办公家具、医疗或医用家具；每有一个证书得 1 分，最多得 3 分，认证不全或范围不符的不得分。 **注：投标文件中必须提供以上证书的彩色扫描件（加盖投标人公章）且在有效期内，并提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图，未提供或提供不符视为未提供的不得分。**
		售后服务（8分）	根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务保证、服务方案、售后服务网点、售后服务团队规模、维修响应时间、备品备件情况以及质保期后的服务措施等内容进行综合评议；最高得 8 分。 （1）提供的售后服务方案内容全面、合理、可行的得 6-8 分； （2）提供的售后服务方案内容一般但不详尽的得 3-5（含）分； （3）提供的售后服务方案内容不够或内容不够完整、有明显缺陷的得 1-2（含）分； （4）不提供得 0 分。
		快递包装（1分）	投标人具有“绿色包装认证证书”，且依据 GB/T37422-2019 绿色包装评价方法与准则；认证范围覆盖：钢木家具、金属家具、人造板家具、综合类家具、软体家具的包装的得 1 分，认证不齐全或未提供本项不得分。
		环保清单产品（1分）	所投投标人具有“中国环境标志产品认证证书”，且认证单元包含：钢木家具、金属家具、人造板类家具、软体家具、综合类木家具。提供以上一项认证得 0.2 分，最高得 1 分。 (提供证书清晰扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网址和查询截图并加盖公章)

注：以上各评分项，若有缺项则该项不得分；分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

七、落实的政府采购政策：

1.根据《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购[2022]5号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《政

府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，供应商所投标的为小型和微型企业制造的产品，其投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中应提交《中小企业声明函》/《残疾人福利性单位声明函》/省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除（详见评标标准）。

2.国家相关部委针对节能产品、环境标志产品出台了相关调整优化政府采购执行机制，并于近日相继颁布《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年4月3日下发）（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）。

根据要求，投标产品中如有属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品的以及属于 “环保清单”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现。

采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且供应商所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：如果采购项目包有多种设备，在政策性加分项中给于优先采购体现。

八、评标时，特殊情况的处理原则：

1、出现相同品牌产品时的处理原则

提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价低的供应商获得中标人推荐资格，报价仍相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌完全相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价低的供应商获得中标人推荐资格，报价仍相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

2、得分并列时的处理原则

如出现中标候选人最终得分并列情况时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

第四章 合同条款及格式

注：此合同仅为合同范本，合同双方可根据项目招标文件及中标文件进行协定完善修改，但实质性内容不允许变更。（以最终签订的合同为准）

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____ _____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是　　□否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是　　□否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是　　□否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是　　□否

（7）合同是否分包：□是　　□否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业　□中型企业　□小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是　　□否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资　□部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

□否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

□强制采购　　□优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

□强制采购　　□优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

□强制采购　　□优先采购

□否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是　　□否　　□不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☑固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）_____

☑分期付款：

1.签订合同后.依据甲方采购需求按批次供货,合同签订10日内甲方向乙方支付第一批次总货款的10%做为预付款；

2.该批次货物安装完成并验收合格后付至该批次应付总货款的30%；

3.三年内付款至该批次总货款的97%(安装验收合格后满一年支付至50%.满二年支付至70%.满三年支付至97%）；

4.质保期5年，质保金为每批次应付总货款的3%，待质保期结束后30日内完成支付。

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3. 合同履行

（1）起始日期：____年___月___日，完成日期：____年___月___日。

（2）履约地点：_____

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起　　日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☑是　☐否

（8）　履约验收其他事项：　　（产权过户登记等）

5. 违约责任

5.1 乙方未能按期供货的，应向甲方支付合同总价款5％的违约金；同时，甲方有权要求追偿其他损失，并有权解除合同。

5.2 乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收设备，解除合同，乙方须向甲需方支付合同总价款5％的违约金。

5.3 若中标人未能在规定时间内完成供货，采购人有权终止合同并追究中标单位的违约责任。响应人须在响应文件中作出响应承诺，否则拒绝其通过初步评审。

5.4 甲方无正当理由拒收设备，应向乙方支付拒收设备款总额5％的违约金。

6. 合同纠纷处理

6.1 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

6.2 合同履行期间,若双方发生争议，可协商解决。协商不成的，可申请同级政府采购管理部门调解。调解不成或不经调解，也可向合同签定地人民法院提起诉讼。

6.3 本合同所涉及的服务在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方直接与乙方协商进行处理。协商不成的，可向同级政府采购管理部门和其他有关部门举报，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

8. 合同生效

9. 本合同自_____生效。

10. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人（签章）		法定代表人 或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家

秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	

第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	1.需要免费开放接口，与医院后勤信息化系统对接 2..... 3.....

第五章 采购需求

一、采购需求说明

1.本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置。

2.投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

3.深化设计与生产：

（1）样品及样板间说明:

样品：按照样品清单，在开标当天，各潜在投标人于2025年12月03日09时00分之前将样品送到登封市公共资源交易中心样品存放处（登封市少林大道和天中路交叉口登封市行政服务中心三层），逾期送达的，将不再接收，由此产生的一切后果由投标人自行承担，样品参与评分，由评标委员会成员根据样品的品质打分，不提供不得分，样品清单如下：

原材料：

序号	原材料名称	规格(长*宽)mm	数量	其他
1	（护士站柜体用）电解钢板	400mm*400mm	1块	
2	（护士站台面用）复合亚克力人造石板材	400mm*400mm	1块	
3	（诊桌或办公桌）面板板材	400mm*400mm	1块	

成品：

序号	名称	规格	数量	
1	患者椅	常规	1张	
2	折叠陪护椅	常规	1张	
3	医师椅	常规	1张	

样板间：采购明细中涉及同类型产品数量多个时，结合实际情况先做样板间，再批量制作安装，样板间包含在合同内，按照正常采购产品单价结算。

（2）中标人在满足材质、使用、功能等要求的前提下按室内装饰设计要求设计，先提供相关色板和材料，供采购人选择，确定颜色后进行样品设计，经采购人、监管方、设计方等多方相关单位认可后再按采购量加工生产。

（3）各种货物的采购数量和款式，采购人根据现场的实际情况，有权对所有货物的数量、尺寸和款式增加或减少，最终以采购人实际的安装数量为准，结算也以实际安装数量结算。货物尺寸（指长、宽、高、直径等直接测量的尺寸，下同）变化在-10%或+10%以内的，不作为新增部分；货物尺寸变化在-10%

或+10%以上的，结算以实际安装尺寸结算。变化部分的单价原则上与投标报价对应的单价一致，可以折算成延长米或平方面积单价结算，具体由采购人和中标人双方协商最终审核的为准。

（4）本次采购的医疗家具以绿色环保材料为主要基本材料制造，生产供货商需说明家具在生产制作加工过程中，所采用的主要材料及配件的名称及制造厂家，并提供家具主要图纸及主要剖面图、材料分析单、五金件、辅材分析单等相应技术说明。

4.质保期及售后服务：

（1）质保期为5年。

（2）若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。

（3）质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包维护保养。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人免费提供。

（4）维修响应速度：中标人提供固定的、长久的售后服务联系电话及联系人。故障响应时间不超过1小时，接到报修后须在24小时内派人员上门，并在48小时内解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

（5）所有货物的质保服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派人到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人自行承担。在质保期内，中标人须每半年对所提供的货物做定期检查和保养。质保期满后的货物维护由双方协商再定。

5.验收要求：

（1）在所有货物安装、验收资料交接完成且场地清理完毕后由中标人向采购人提出书面验收申请，由中标人、采购人或第三方质检部门共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全责任由中标人承担。

（2）验收时，采购人将中标人中标后提供的样品与到场货物进行符合性检查，若到场货物工艺与样品不符，采购人可要求退货且按规定扣除合同款。

（3）货物安装定位结束后，由采购人和中标人按招标文件要求、中标人所供货物的规格和产品标准及我国相关技术规范和技术标准进行联合验收，对质量有争议时视情况进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由中标人承担，若因中标人所供货物的原因导致验收不合格，整改费用由中标人支付。

（4）货物的到货验收包括：型号、规格、材质、数量、外观质量、及货物包装完整无损。采购人按期提供卸货通道、场地清洁、提供免费照明、提供免费电梯、提供免费水电等合适的工作环境及配置给中标人，以保证中标人交货、安装进程及产品质量不受影响。

（5）在本合同货物的使用期内，如果发现中标人交付的本合同的货物质量、性能和规格与本合同约定不符，或证明其有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，采购人有权申请本合同货物安装使用地的法定检验机构检验，并根据检验证书及质量保证条款向中标人提出索赔。在合同履行各个阶段所发生的索赔协商期内，中标人应继续履行合同，不得中止。

（6）中标人应负责因自身安装造成的对房屋前工序损坏的修复工作（包括但不限于道路、梯间、外墙等）。

（7）如中标人不能按合同交货时间提供合格货物，采购人有权要求投标人合理赔偿或解除合同。

二、货物需求明细表

1.移动家具清单

2.钢制家具清单

1.移动家具清单

序号	品名	图片仅供参考	规格/尺寸(MM)	颜色	单位	数量	单价	合计	材质、技术参数及工艺说明
1	VIP候诊椅		三人位	样色	张	4			（1）面料：采用优质环保皮，坐感舒适，颜色均匀一致。 （2）海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度、回弹率等均满足要求，抗疲劳力强，坐感舒适。 （3）脚架：2.0厚电镀金属架，经过折弯焊接处理，结构稳固。
2	VIP沙发		三人位	样色	张	5			（1）面料：采用优质环保皮，透气性强，柔软且富韧性，耐磨防污性好。 （2）海绵：采用优质品牌阻燃海绵，回弹性好，软硬适中，不易变形。 （3）框架：优质实木框架，经干燥处理，防蛀，防潮处理，表面光滑无毛刺。 （4）脚架：优质橡木实木脚架，表面环保水性漆处理。
3	VIP沙发		单人位	样色	张	4			（1）面料：采用优质环保皮，坐感舒适，颜色均匀一致。 （2）海绵：采用优质高密度阻燃海绵，回弹性能高，耐用度高，防碎，防氧化，抗疲劳力强，坐感舒适。 （3）框架：采用优质实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光。 （4）扶手脚：优质白蜡木实木，经干燥处理，防蛀，防潮处理，表面光滑无毛刺。
4	吧台		2400*600*1050	样色	张	4			（1）基材：优质ENF级加厚实木多层板，环保安全，具有结构稳定等特性。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。

									（4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （6）优质喷涂钢架,管壁厚≥1.2mm。
5	吧椅		常规	样色	张	11			（1）座面：采用优质PP材料，根据人体曲线设计，坐感舒适。 （2）脚架：采用优质橡胶木实木，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽。优质环保水性油漆，经过3层底油及2层面漆，漆膜均匀。
6	边几		Φ500*600	样色	张	4			（1）台面：采用优质白色大理石，具有耐刮耐划防渗透等特性。 （2）基材：采用优质ENF级高密度纤维板，采用天然实木皮贴面。 （3）封边：采用优质天然实木封边条。 （4）油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。
7	餐椅		常规	样色	张	48			（1）基材：采用优质橡胶木实木，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽。 （2）油漆：优质环保水性油漆，经过3层底油及2层面漆，漆膜均匀。 （3）面料：采用优质环保皮，坐感舒适，颜色均匀一致。 （4）海绵：采用优质品牌阻燃海绵，回弹性好，软硬适中，不易变形。
8	餐椅/休闲椅		常规	样色	张	2			（1）基材：采用优质白蜡木实木，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽。 （2）油漆：优质环保水性油漆，经过3层底油及2层面漆，漆膜均匀。 （3）面料：采用优质环保皮，坐感舒适，颜色均匀一致。 （4）海绵：采用优质品牌阻燃海绵，回弹性好，软硬适中，不易变形。

9	餐桌		1200*600*750	样色	张	12			（1）基材：优质ENF级实木多层板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强等特点。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）脚架：采用优质冷轧钢脚架，表面静电粉末喷涂处理。
10	操作凳		常规	样色	张	36			（1）座面：PU发泡，涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。 （3）气压棒：采用优质品牌气压棒，涂层光滑、色泽一致，无漏喷、腐蚀、脱色、掉色、流挂、疙瘩、皱皮等现象。 （4）其他：配钢制五星脚，管材无裂缝、叠缝，外露管口断面封闭；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等缺陷，表面波纹均匀；电镀层表面无剥落、无毛刺、无返锈，表面无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑和划痕，。 （5）采用优质品牌转椅底盘，冲压件无脱层、无裂缝；涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、无疙瘩皱皮等缺陷；电镀层表面无剥落、无毛刺、无返锈，表面无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。
11	操作椅		常规	样色	张	55			（1）面料：采用优质环保皮，坐感舒适，颜色均匀一致。 （2）海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度、回弹率等均满足要求，抗疲劳力强，坐感舒适。 （3）气压棒：采用优质气压棒，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无燥音，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩梓）和划痕，多功能底盘。 （4）脚架：优质尼龙五星脚架。 （5）脚轮：采用增强尼龙万向脚轮，移动杂音小，耐磨

									性大。
12	床垫		1880*850*50	样色	张	440			天然环保棕，优质透气针织面料
13	儿科诊床		1900*600*700	样色	张	5			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强等特点。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （6）钢制架脚：优质喷涂钢架,管壁厚≥1.2mm。 （7）配置：50mm厚环保皮垫+单掩门（内带一块活动层板）；
14	儿科诊桌		1500*1500*750	样色	张	5			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强等特点。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （6）钢制架脚：优质喷涂钢架,管壁厚≥1.2mm。 （7）配置：三抽+单掩门+主机位+钢制架脚；

15	方茶几		600*600*450	样色	组	2			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，环保安全，具有结构稳定等特性。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。
16	候诊椅		三人位	样色	张	200			（1）扶手、脚：采用优质环保铝合金经高温压铸成型。 （2）座背板：座背椅板为PU材质，一体模具成型，PU坐垫（聚氨酯）采用环保A、B聚醚发泡成型，内部钢板与边管焊接支撑。 （3）PU坐背一体发泡+扶手脚+钢管横梁+防滑脚垫。 （4）共四个扶手。
17	患者椅		350*350*430	样色	张	6			（1）基材：采用优质橡胶木实木，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽。 （2）油漆：优质环保水性油漆，经过3层底油及2层面漆，漆膜均匀。
18	患者椅		常规	样色	张	180			（1）基材：采用优质橡胶木实木，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽。 （2）油漆：优质环保水性油漆，经过3层底油及2层面漆，漆膜均匀。 （3）面料：采用优质环保皮，坐感舒适，颜色均匀一致。 （4）海绵：采用优质品牌阻燃海绵，回弹性好，软硬适中，不易变形。

19	会议椅		常规	样色	张	14			（1）面料：选用优质网布，耐酸汗渍变色、无异味，甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均满足要求，防霉性能优良。 （2）海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度、回弹率等均满足要求，抗疲劳力强，坐感舒适。 （3）脚架：优质电镀弓形脚架，结构稳固，带防滑脚垫。 （4）配置：固定PP扶手+GF背框。
20	会议桌		4200*1400*760	样色	张	1			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，环保安全，具有结构稳定等特性。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （6）配置：台面带2个走线盒。
21	会议桌		4000*1200*750	样色	张	1			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，环保安全，具有结构稳定等特性。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）钢脚：厚度≥1.2mm冷轧钢脚架，配合精密，稳定牢固，环保防静电涂料喷涂，金属表面耐腐蚀。

22	讲台		550*456*1150	样色	组	1			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，环保安全，具有结构稳定等特性。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （6）配置：分上下共四门，上玻璃门下木掩门，玻璃门内带两块活动层板，下木掩门内带一块活动层板。
23	理疗床		1900*650*670	样色	张	7			（1）床架采用≥1.5mm厚度优质电解钢板；柜体采用≥0.8MM厚医用喷涂电解钢板。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 （3）优质环保皮皮垫，采用高弹力阻燃海绵，环保皮包覆。坐感舒适，绒面革绒均匀，颜色一致。 （4）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （5）配置：环保皮垫+单抽单门+四个防潮防滑脚套。
24	陪护沙发		两人位	样色	张	2			（1）面料：采用优质环保皮，坐感舒适，颜色均匀一致。 （2）海绵：采用优质高密度阻燃海绵，回弹性能高，耐用度高，防碎，防氧化，抗疲劳力强，坐感舒适。 （3）框架：采用优质实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光。 （4）支撑脚：优质橡木实木，经干燥处理，防蛀，防潮处理，表面光滑无毛刺。 （5）配置：可抽拉成陪护床使用。

25	培训椅		常规	样色	张	480			（1）面料：选用优质网布，耐酸汗渍变色、无异味，甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均满足要求，防霉性能优良。 （2）海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度、回弹率等均满足要求，抗疲劳力强，坐感舒适。 （3）2.0厚喷涂金属架，架子可折叠。 （4）配置：尼龙背框+PP固定扶手。
26	屏风办公桌		1400*1400*1100	样色	位	18			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，环保安全，具有结构稳定等特性。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （6）配置：屏风（分上中下三层，上清玻璃，中下为实木颗粒板+铝合金走线槽）+三抽固定柜+活动主机架+折叠床（卷帘门）。
27	沙发		1600*780*740	样色	张	10			（1）面料：采用优质环保皮，透气性强，柔软且富韧性，耐磨防污性好。 （2）海绵：采用优质品牌阻燃海绵，回弹性好，软硬适中，不易变形。 （3）框架：优质实木框架，经干燥处理，防蛀，防潮处理，表面光滑无毛刺。 （4）脚架：优质钢制脚架；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等情况。

28	书桌		1200*600*750	样色	张	2			（1）基材：采用优质白蜡木实木，经过防虫干燥处理。 （2）油漆：采用知名品牌环保水性油漆。经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。
29	双人诊桌		1600*2200*750	样色	张	8			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强等特点。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （6）钢制架脚：优质喷涂钢架,管壁厚≥1.2mm。 （7）配置：三抽+单掩门+主机位+助手位+钢制圆盘脚+屏风；
30	胎监沙发		740*825*920	样色	张	2			（1）面料：采用优质环保皮，透气性强，柔软且富韧性，耐磨防污性好。 （2）海绵：采用优质品牌阻燃海绵，回弹性好，软硬适中，不易变形。 （3）框架：优质实木框架，经干燥处理，防蛀，防潮处理，表面光滑无毛刺。 （4）脚架：优质橡木实木脚，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽。 （5）油漆：优质环保水性油漆，经过3层底油及2层面漆，漆膜均匀。

31	胎监椅		1350*700*800	样色	张	2			（1）面料：采用优质环保皮，透气性强，柔软且富韧性，耐磨防污性好。 （2）海绵：采用优质品牌阻燃海绵，回弹性好，软硬适中，不易变形。 （3）脚架：采用镜面电镀实心冷轧钢脚架，结构稳固结实，带防滑脚垫。 （4）配置：单边扶手设计，为起坐助力。
32	文件柜		800*400*2000	样色	组	200			（1）材料及厚度：采用≥0.8MM一级冷轧钢板。 （2）表面处理：采用静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 （3）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （4）底座：底座采用90mm304不锈钢油磨板
33	文件柜（带衣柜）		1200* 420*19 50	样色	组	104			（1）主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点； （2）主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm； （3）柜门为双层结构； （4）功能配件：主柜（上下均为对开门，上框玻璃门+2件活 层，下门+1 件活层；带锁）+衣柜（内设 2 件活层配伸缩衣架）； 踢脚线为高 100mm304 不锈钢油膜拉丝； （5）五金配置：铰链、锁具、拉手等； （6）所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、 机器打磨而成；表面采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度 均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐

									蚀力强。 （7）底座：底座采用90mm304不锈钢油磨板
34	雾化台		900*500*1100	样色	位	10			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，环保安全，具有结构稳定等特性。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （6）配置：不含设备带。
35	医护值班床		2030*970*1780	样色	张	150			″(1）基材：采用一级冷扎钢。采用自动、高频焊接；各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。表面无划痕、无鼓泡、无毛刺、等缺陷，且手感药光滑漆膜应耐磨、耐冲击、耐酸碱、保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 （2）厚度：床立柱45*45*1.2mm钢管、长横梁60*30*1.0mm钢管、上短横梁60*30*1.0mm钢管、下短横梁60*30*1.0mm钢管、床桓（中横担） 20*30*1.0mm钢管、床护栏Φ19*1.0mm圆管、档头Φ19*1.0mm圆管、Φ16*1.0mm圆管，梯子Φ19*1.0mm圆管、20*30*1.0mm。 （2）配置：带10mm多层夹板床垫。″
36	医生办公桌		1200*600*750	样色	张	360			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，环保安全，具有结构稳定等特性。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （6）优质喷涂钢架,管壁厚≥1.2mm。

									（7）配置：单抽单门柜+主机位+钢架+台面。
37	医师椅		常规	样色	张	750			（1）面料：采用优质环保皮，坐感舒适，颜色均匀一致。 （2）海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度、回弹率等均满足要求，抗疲劳力强，坐感舒适。 （3）气压棒：采用优质气压棒，升降轻便灵活，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无漏气、无燥音，表面无剥落、返锈、毛刺，表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩梓）和划痕，多功能底盘。 （4）脚架：优质尼龙五星脚架。 （5）脚轮：采用增强尼龙万向脚轮，移动杂音小，耐磨性大。
38	医用工作台		1200*600*750	样色	张	50			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，环保安全，具有结构稳定等特性。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （6）优质喷涂钢架,管壁厚≥1.2mm。 （7）配置：单抽单门柜+主机位+钢架+台面。

39	医用文件柜		800*400*1800	样色	组	100			（1）材料及厚度：采用≥0.8MM厚一级冷轧钢板。 （2）表面处理：采用静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 （3）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （4）通体掩门，七层层板，带锁，底座采用90mm304不锈钢油磨板。
40	长茶几		1200*600*450	样色	张	4			（1）台面：采用优质白色大理石，具有耐刮耐划防渗透等特性。 （2）基材：采用优质ENF级高密度纤维板，采用天然实木皮贴面。 （3）封边：采用优质天然实木封边条。 （4）油漆：采用优质品牌环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用。
41	长茶几		1200*600*450	样色	组	8			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，环保安全，具有结构稳定等特性。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）脚架：优质钢制脚架；焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等情况。

42	折叠陪护椅		常规	样色	张	300			（1）材料及厚度：采用≥0.8MM厚医用喷涂电解钢管，具有表面光滑、平整，不易损伤等特点。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 （3）软包：采用优质环保皮，填充高弹力阻燃海绵，透气性强，柔软且富韧性，耐磨防污性好。 （4）配置：尼龙活动轮+抽拉钢架。
43	折叠条桌		1200*600*750	样色	张	80			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，环保安全，具有结构稳定等特性。 （2）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （3）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （4）五金配件：折叠五金钢架，配合精密，稳定牢固，环保防静电涂料喷涂，金属表面耐腐蚀。 （5）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （6）配置：折叠五金钢架+优质防滑耐磨静音脚轮。
44	诊床		1900*650*670	样色	张	65			（1）床架冷轧钢板：采用≥1.5MM厚一级冷轧钢板。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 （3）优质环保皮皮垫，采用高弹力阻燃海绵，环保皮包覆。坐感舒适，绒面革绒均匀，颜色一致。

45	诊桌		1400*1400*750	样色	张	65			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强等特点。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （6）钢制架脚：优质喷涂钢架,管壁厚≥1.2mm。 （7）配置：三抽+单掩门+主机位+钢制架脚；
46	诊疗床		1900*650*670	样色	张	6			（1）床架采用≥1.5mm厚度优质一级冷扎钢。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 （3）优质环保皮皮垫，采用高弹力阻燃海绵，环保皮包覆。坐感舒适，绒面革绒均匀，颜色一致。 （4）配置：50mm厚软包皮垫，单抽单门储物柜。
47	中医诊桌		1400*1500*750	样色	张	2			（1）脚架：优质橡胶木实木脚，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽。 （2）基材：采用优质中密度纤维板，强度高，抗弯力强，刚性好、不变形、比重合理。 （3）表面处理：采用天然实木木皮贴面处理，纹理真实自然。 （4）油漆：优质环保水性油漆，经过3层底油及2层面漆，漆膜均匀。 （5）配置：副柜带三抽+单掩门。

48	中医诊床		1900*600*700	样色	张	2			（1）基材：采用优质橡胶木实木，无贯通裂缝，无虫蛀现象，外表无腐朽。 （2）油漆：优质环保水性油漆，经过3层底油及2层面漆，漆膜均匀。 （3）面料：采用优质环保皮，坐感舒适，颜色均匀一致。 （4）海绵：采用优质品牌阻燃海绵，回弹性好，软硬适中，不易变形。
49	主任办公桌		1400*1400*750	样色	张	105			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，环保安全，具有结构稳定等特性。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 （6）配置：副柜（三抽+单掩门+主机位）+钢架+主台面+走线盒。
50	注射椅		常规	样色	张	6			（1）脚架：采用优质一级冷轧钢管，经过折弯焊接打磨成型，表面焊点严密结实。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 （3）面料：采用优质环保皮，坐感舒适，颜色均匀一致。 （4）海绵：采用优质阻燃高弹海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度、回弹率等均满足要求，抗疲劳力强，坐感舒适。 （5）扶手：采用优质聚氨酯扶手，触感舒适，耐消杀。 （6）配置：输液杆一支。

51	六门更衣柜		900*500*1900	样色	组	250			(1)主要材料：冷轧钢板，具有抗酸，防锈，防蚀等特点； (2)主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板≥0.8mm； 底座为高90mm304不锈钢油膜拉丝板； (3)柜门为双层结构； (4)功能配置：主柜(上3个单开掩门+层板+挂衣杆、下3单开掩门带层板放鞋)； (5)五金配置：机械锁、铰链、拉手、挂衣杆等； (6)所有板件经数控激光切割，模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。
52	医用承重式货架		L*500*2000	样色	延米	260			1、材质：立柱采用优质40*40*1.2镀锌方管，层板全部采用1.0优质一级冷轧钢板。 2、表面处理：采用静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 3、工艺：立柱经过专业数控智能激光切割设备加工而成。立柱两侧带有可调节式固定孔，可根据实际情况进行调节高度，底部配有白色放摩擦脚垫；顶板和承重板经过激光切割、数控折弯、激光焊接加工，加设承重固定加强筋不少于2个，并配置活动挂板固定到立柱上，具有可自由拆卸和逐级调整高度功能；
53	示教会议桌		3600*1400*750	样色	张	32			（1）基材：优质ENF级实木颗粒板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强等特点。 （2）贴面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强、耐干热等特性。 （3）封边：选用优质PVC封边条，封边平滑，颜色与板材一致。 （4）热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 （5）钢脚：厚度≥1.2mm冷轧钢脚架，配合精密，稳定牢固，环保防静电涂料喷涂，金属表面耐腐蚀。

2.钢制家具清单

序号	区域	产品名称	分项名称	平面图仅供参考	图片仅供参考	规格 (W*D*H)mm	数量	套数	单位	单价	小计	材料及工艺做法描述
门急诊医技楼负二层												
1	负2F处置室	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜			1900*565*725	1.9	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处
			医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	1	台			
			医用环保治疗台台面			3400*600*12	3.4	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			

												设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
2	负2F抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1200*350*600	1.2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保无菌背架			1200*40*2000	1.2	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			1200*565*835	1.2	1	延米			
			医用环保治疗台台面			1230*600*12	1.23	1	延米			
门急诊医技楼负一层												
1	负1F康复科护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			

			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
2	负1F康复科针灸治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2400*350*600	2.4	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保无菌背架			2400*40*2000	2.4	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2400*565*835	2.4	1	延米			
			医用环保治疗台台面			2430*600*12	2.43	1	延米			

3	负1F血透治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			5350*350*600	5.35	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保无菌背架			5350*40*2000	5.35	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			5350*565*835	5.35	1	延米			
			医用环保治疗台台面			5350*600*12	5.35	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
4	负1F血透护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			1900*750*12	1.9	1	延米			

			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
5	负1F血透处置室	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜			970*565*725	0.97	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的
			医用环保定制垃圾柜			500*565*835	1	1	台			
			医用环保治疗台台面			1470*600*12	1.47	1	延米			

			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
6	负1F血透治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			3670*350*600	3.67	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保无菌背架			4370*40*2000	4.37	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			3270*565*835	3.27	1	延米			
			医用环保治疗台台面			3770*600*12	3.77	1	延米			
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
门急诊医技楼一层												

1	1F门诊大厅导医、预诊 预检分诊台	医用环保护士站	护士站低台主体（异形）			16160*700*740	16.16	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面（异形）			16160*750*12	16.16	1	延米			
			护士站高台主体（异形）			10925*300*440	10.925	1	延米			
			护士站上台面（异形）			11605*300*12	11.605	1	延米			
			护士站外立面（异形）			10925*850*12	10.925	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	5	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	5	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
2	1F儿科疾病诊疗中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			

			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
3	1F儿科疾病诊疗中心注射准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1400*350*600	1.4	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保无菌背架			1400*40*2000	1.4	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			1400*565*835	1.4	1	延米			
			医用环保治疗台台面			1430*600*12	1.43	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			

4	1F急诊急救急诊导诊台	医用环保护士站	护士站低台主体			7500*650*740	7.5	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			7500*700*12	7.5	1	延米			
			护士站高台主体			4800*300*440	4.8	1	延米			
			护士站上台面			5140*300*12	5.14	1	延米			
			护士站外立面			4800*750*12	4.8	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	3	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	3	1	台			
			打印机配柜			550*430*680	1	1	台			
			单门单抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			双抽双开门配柜			800*430*680	2	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
5	1F急诊急救处置间	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜			1850*565*725	1.85	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双
			医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	1	台			

			医用环保治疗台台面			2350*600*12	2.35	1	延米			层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
6	1F急诊急救隔离抢救	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1200*350*600	1.2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和
			医用环保无菌背架			1200*40*2000	1.2	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			1200*565*835	1.2	1	延米			

			医用环保治疗台台面			1230*600*12	1.23	1	延米			逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
7	1F急诊急救注射室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2000*350*600	2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保无菌背架			2000*40*2000	2	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2000*565*835	2	1	延米			
			医用环保治疗台台面			2030*600*12	2.03	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
8	1F治疗准备	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			6430*350*600	6.43	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环
			医用环保无菌背架			6430*40*2000	6.43	1	延米			

			医用环保治疗台下柜			5930*565*835	5.93	1	延米			氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保治疗台台面			6460*600*12	6.46	1	延米			
			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
9	1F急诊急救抢救大厅护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	2	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不
			护士站下台面			3000*700*12	3	2	延米			
			钢制键盘架			常规标品	2	2	个			
			三抽配柜			400*430*680	2	2	台			
			亚克力字			常规	1	2	套			

												同款式钢制活动配柜；
10	1F急诊检验大厅	实验台	边台			3600*750*800	3.6	1	延米			1、材质：柜体采用厚度为0.8mm电解钢板；台面采用12.7mm±0.3mm厚医用实芯理化板；底部采用SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、PP水槽、优质三联水龙头。
			中央台			4010*1500*800	4.01	1	延米			
			PP水槽盆			550*450*310	2	1	套			
			台式单口洗眼器			常规	2	1	套			
			滴水架			400*550（小号）	2	1	套			
			试剂架			3200*335*750	3.2	1	延米			
			实验室三联水龙头			常用	2	1	套			
11	1F创伤处置室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2000*350*600	2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动
			医用环保无菌背架			2000*40*2000	2	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2000*565*835	2	1	延米			

			医用环保治疗台台面			2030*600*12	2.03	1	延米			层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
12	1F缝合换药室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2000*350*600	2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保无菌背架			2000*40*2000	2	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2000*565*835	2	1	延米			
			医用环保治疗台台面			2030*600*12	2.03	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
门急诊医技楼二层												

1	2F脑科诊疗中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
2	2F血管病诊疗中心抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1200*350*600	1.2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺
			医用环保无菌背架			1200*40*2000	1.2	1	延米			

			医用环保治疗台下柜			1200*565*835	1.2	1	延米			；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保治疗台台面			1230*600*12	1.23	1	延米			
3	2F血管病诊疗中心抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1200*350*600	1.2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保无菌背架			1200*40*2000	1.2	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			1200*565*835	1.2	1	延米			
			医用环保治疗台台面			1230*600*12	1.23	1	延米			

4	2F骨关节疾病诊疗中心抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1200*350*600	1.2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保无菌背架			1200*40*2000	1.2	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			1200*565*835	1.2	1	延米			
			医用环保治疗台台面			1230*600*12	1.23	1	延米			
5	2F内分泌代谢病诊疗中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			

			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
6	2F内分泌代谢病治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			4700*350*600	4.7	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保无菌背架			4700*40*2000	4.7	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			4700*565*835	4.7	1	延米			
			医用环保治疗台台面			4730*600*12	4.73	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
7	2F内分泌代谢病诊疗中心抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1200*350*600	1.2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线；

			医用环保无菌背架			1200*40*2000	1.2	1	延米			2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保治疗台下柜			1200*565*835	1.2	1	延米			
			医用环保治疗台台面			1230*600*12	1.23	1	延米			
8	2F中医科疾病诊疗中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			

			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
9	2FEICU护士站*2	医用环保护士站	护士站低台主体			8570*650*740	8.57	2	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			8570*700*12	8.57	2	延米			
			钢制键盘架			常规标品	3	2	个			
			三抽配柜			400*430*680	3	2	台			
			亚克力字			常规	1	2	套			
10	2FEICU治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			5000*350*600	5	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺
			医用环保无菌背架			5700*40*2000	5.7	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			4600*565*835	4.6	1	延米			

			医用环保治疗台台面			5100*600*12	5.1	1	延米			；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
11	2FEICU处置室	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜			700*565*835	0.7	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门
			医用环保治疗台台面			2230*600*12	2.23	1	延米			
			医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	1	台			

			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
12	2FEICU仪器存放间	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			3000*500*2000	3	1	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
13	2F心电中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			

			护士站外立面			1900*750*12	1.9	1	延米			3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
14	2F超声科护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
门急诊医技楼三层												

1	3F肿瘤诊疗中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
2	3F呼吸疾病诊疗中心、门诊护理中心抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1200*350*600	1.2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺
			医用环保无菌背架			1200*40*2000	1.2	1	延米			

			医用环保治疗台下柜			1200*565*835	1.2	1	延米			；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保治疗台台面			1230*600*12	1.23	1	延米			
3	3F呼吸疾病诊疗中心、门诊护理中心治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			4700*350*600	4.7	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保无菌背架			4700*40*2000	4.7	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			4700*565*835	4.7	1	延米			
			医用环保治疗台台面			4730*600*12	4.73	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			

4	3F呼吸疾病诊疗中心、门诊护理中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
5	3F消化病诊疗中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			

			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
6	3F消化病诊疗中心抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1200*350*600	1.2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保无菌背架			1200*40*2000	1.2	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			1200*565*835	1.2	1	延米			
			医用环保治疗台台面			1230*600*12	1.23	1	延米			

7	3F泌尿生殖疾病诊疗中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
8	3F泌尿生殖疾病诊疗中心抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1200*350*600	1.2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线；

			医用环保无菌背架			1200*40*2000	1.2	1	延米			2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保治疗台下柜			1200*565*835	1.2	1	延米			
			医用环保治疗台台面			1230*600*12	1.23	1	延米			
9	3F妇产科疾病诊疗中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			

			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
10	3F妇产科疾病诊疗中心治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			3200*350*600	3.2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处
			医用环保无菌背架			3200*40*2000	3.2	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			3200*565*835	3.2	1	延米			
			医用环保治疗台台面			3260*600*12	3.26	1	延米			

			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
11	3F妇产科疾病诊疗中心治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			4300*350*600	4.3	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保无菌背架			4300*40*2000	4.3	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			4300*565*835	4.3	1	延米			
			医用环保治疗台台面			4330*600*12	4.33	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
12	3F妇产科疾病诊疗中心治疗室检查室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2000*350*600	2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm, 厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线；

			医用环保无菌背架			2000*40*2000	2	1	延米			2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保治疗台下柜			2000*565*835	2	1	延米			
			医用环保治疗台台面			2060*600*12	2.06	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
13	3F妇产科疾病诊疗中心抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1200*350*600	1.2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门
			医用环保无菌背架			1200*40*2000	1.2	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			1200*565*835	1.2	1	延米			

			医用环保治疗台台面			1230*600*12	1.23	1	延米			板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
14	3F病理科常温试剂库、清洁物品库	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			1500*500*2000	1.5	2	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
15	3F消毒供应中心换鞋	鞋柜	18门鞋柜			900*350*1850	1	1	台			1、材质：柜体采用厚度为0.8mm的电解钢板制作；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。

		换鞋凳	换鞋凳			2200*350*450	2.2	1	延米			3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门间空隙在1.5-2mm之间。门板采用一字型ABS水晶拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：优质钢制铜芯锁具、一字型ABS水晶拉手、标签卡槽。
门急诊医技楼四层												
1	4F门诊手术IV级无菌物品库	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			1500*500*2000	1.5	1	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
2	4F门诊手术IV级麻醉准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1600*350*600	1.6	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。
			医用环保无菌背架			1600*40*2000	1.6	1	延米			

			医用环保治疗台下柜			1600*565*835	1.6	1	延米			3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保治疗台台面			1630*600*12	1.63	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
3	4F口腔疾病诊疗中心口腔诊室*5	医用环保口腔边柜	医用环保治疗台下柜			2520*495*835	2.52	5	延米			1、钢质柜体：所有柜体全部采用厚度为0.8mm 厚的优质电解钢板制作，柜体拉手采用铝合金拉手； 2、表面喷涂：环保户外型静电粉末喷涂,厚度≥80-90um,颜色按要求订制； 3、柜体台面：采用 12mm 厚医用复合亚克力人造石 4、五金导轨：钢质三节静音导轨,承重需大于30kg,与柜体连接需采用铆钉固定方式； 6、五金锁具：国内一线品牌密码锁； 7、踢脚线：采用 0.8mm 的 SUS304 不锈钢制成内嵌式 T 脚线； 8、水池柜、水槽及水龙头：水池柜下方配置 1 个 ABS 垃圾桶（25 升）；采用脚踏电控式水龙头，可热水与冷水交换出水，可根据牙科印
			医用环保治疗台台面			2970*500*12	2.97	5	延米			
			四抽柜			450*495*835	1	5	台			
			活动四抽柜柜体			510*460*735	1	5	台			
			活动四抽柜台面			540*500*60	1	5	套			
			抽屉内部多格/高			常规	1	5	套			

			抽屉内部多格/低			常规	3	5	套			模材需要的水量大小来调试；5mm 厚亚克力挡水装置，按科室需求配置陶瓷水槽盆； 9、活动四抽推柜：柜体采用厚度为0.8mm 厚的优质电解钢板制作，350mm 品牌隐藏式静音缓冲托底导轨，298mm 铝合金弧形彩色拉手、联动密码锁，每个抽屉内需依次配置多格、4 格、6 格 ABS 树脂材质的器械分类盒，柜体底部配置 3寸静音环保双片医用脚轮，台面采用12mm 钢化玻璃背面烤漆带有亮片效果，整体整洁、美观、耐用。
			水池柜垃圾桶			常规	1	5	个			
			钢制键盘架			常规标品	1	5	个			
			脚踏水龙头+陶瓷盆+挡水			标准套装	1	5	套			
4	4F口腔疾病诊疗中心口腔诊室	医用环保口腔边柜	医用环保治疗台下柜			1770*495*835	1.77	1	延米			1、钢质柜体：所有柜体全部采用厚度为0.8mm 厚的优质电解钢板制作，柜体拉手采用铝合金拉手； 2、表面喷涂：环保户外型静电粉末喷涂,厚度≥80-90um,颜色按要求订制； 3、柜体台面：采用 12mm 厚医用复合亚克力人造石 4、五金导轨：钢质三节静音导轨,承重需大于30kg,与柜体连接需采用铆钉固定方式； 6、五金锁具：国内一线品牌密码锁； 7、踢脚线：采用 0.8mm 的 SUS304 不锈钢制成内嵌式 T 脚线； 8、水池柜、水槽及水龙头：水池柜下方配置 1 个 ABS 垃圾桶（25 升）；采用脚踏电控式水龙头，可热水与冷水交换出水，可根据牙科印模材需要的水量大小来调试；5mm 厚亚克力挡水装置，按科室需求配置陶瓷水槽盆； 9、活动四抽推柜：柜体采用厚度为0.8mm 厚
			医用环保治疗台台面			2220*500*12	2.22	1	延米			
			四抽柜			450*495*835	1	1	台			
			活动四抽柜柜体			510*460*735	1	1	台			
			活动四抽柜台面			540*500*60	1	1	套			
			抽屉内部多格/高			常规	1	1	套			
			抽屉内部多格/低			常规	3	1	套			
			水池柜垃圾桶			常规	1	1	个			

			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			的优质电解钢板制作，350mm 品牌隐藏式静音缓冲托底导轨，298mm 铝合金弧形彩色拉手、联动密码锁，每个抽屉内需依次配置多格、4 格、6 格 ABS 树脂材质的器械分类盒，柜体底部配置 3寸静音环保双片医用脚轮，台面采用12mm 钢化玻璃背面烤漆带有亮片效果，整体整洁、美观、耐用。
			脚踏水龙头+陶瓷盆+挡水			标准套装	1	1	套			
5	4F口腔疾病诊疗中心口腔诊室*3	医用环保口腔边柜	医用环保治疗台下柜			2270*495*835	2.27	3	延米			1、钢质柜体：所有柜体全部采用厚度为 0.8mm 厚的优质电解钢板制作，柜体拉手采用铝合金拉手； 2、表面喷涂：环保户外型静电粉末喷涂,厚度≥80-90um,颜色按要求订制； 3、柜体台面：采用 12mm 厚医用复合亚克力人造石 4、五金导轨：钢质三节静音导轨,承重需大于30kg,与柜体连接需采用铆钉固定方式； 6、五金锁具：国内一线品牌密码锁； 7、踢脚线：采用 0.8mm 的 SUS304 不锈钢制成内嵌式 T 脚线； 8、水池柜、水槽及水龙头：水池柜下方配置 1 个 ABS 垃圾桶（25 升）；采用脚踏电控式水龙头，可热水与冷水交换出水，可根据牙科印模材需要的水量大小来调试；5mm 厚亚克力挡水装置，按科室需求配置陶瓷水槽盆； 9、活动四抽推柜：柜体采用厚度为0.8mm 厚的优质电解钢板制作，350mm 品牌隐藏式静音缓冲托底导轨，298mm 铝合金弧形彩色拉手、联动密码锁，每个抽屉内需依次配置多格
			医用环保治疗台台面			2720*500*12	2.72	3	延米			
			四抽柜			450*495*835	1	3	台			
			活动四抽柜柜体			510*460*735	1	3	台			
			活动四抽柜台面			540*500*60	1	3	套			
			抽屉内部多格/高			常规	1	3	套			
			抽屉内部多格/低			常规	3	3	套			
			水池柜垃圾桶			常规	1	3	个			
			钢制键盘架			常规标品	1	3	个			

			脚踏水龙头+陶瓷盆+挡水			标准套装	1	3	套			、4 格、6 格 ABS 树脂材质的器械分类盒，柜体底部配置 3寸静音环保双片医用脚轮，台面采用12mm 钢化玻璃背面烤漆带有亮片效果，整体整洁、美观、耐用。
6	4F口腔疾病诊疗中心无菌物品	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			1500*500*2000	1.5	1	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
7	4F口腔疾病诊疗中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			

			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
8	4F口腔疾病诊疗中心诊室*3	医用环保口腔边柜	医用环保治疗台下柜			2320*495*835	2.32	3	延米			1、钢质柜体：所有柜体全部采用厚度为0.8mm 厚的优质电解钢板制作，柜体拉手采用铝合金拉手； 2、表面喷涂：环保户外型静电粉末喷涂,厚度≥80-90um,颜色按要求订制； 3、柜体台面：采用≥ 12mm 厚医用复合亚克力人造石 4、五金导轨：钢质三节静音导轨,承重需大于30kg,与柜体连接需采用铆钉固定方式； 6、五金锁具：国内一线品牌密码锁； 7、踢脚线：采用 0.8mm 的 SUS304 不锈钢制成内嵌式 T 脚线； 8、水池柜、水槽及水龙头：水池柜下方配置 1 个 ABS 垃圾桶（25 升）；采用脚踏电控式水龙头，可热水与冷水交换出水，可根据牙科印模材需要的水量大小来调试；5mm 厚亚克力挡水装置，按科室需求配置陶瓷水槽盆； 9、活动四抽推柜：柜体采用厚度为0.8mm 厚的优质电解钢板制作，350mm 品牌隐藏式静音缓冲托底导轨，298mm 铝合金弧形彩色拉手、联动密码锁，每个抽屉内需依次配置多格、4 格、6 格 ABS 树脂材质的器械分类盒，柜体底部配置 3寸静音环保双片医用脚轮，台面采用12mm 钢化玻璃背面烤漆带有亮片效果，整体整洁、美观、耐用。
			医用环保治疗台台面			2770*500*12	2.77	3	延米			
			四抽柜			450*495*835	1	3	台			
			活动四抽柜柜体			510*460*735	1	3	台			
			活动四抽柜台面			540*500*60	1	3	套			
			抽屉内部多格/高			常规	1	3	套			
			抽屉内部多格/低			常规	3	3	套			
			水池柜垃圾桶			常规	1	3	个			
			钢制键盘架			常规标品	1	3	个			
			脚踏水龙头+陶瓷盆+挡水			标准套装	1	3	套			

9	4F口腔疾病诊疗中心换鞋	鞋柜	18门鞋柜			900*350*1850	1	1	台			1、材质：柜体采用厚度为0.8mm的电解钢板制作；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门间空隙在1.5-2mm之间。门板采用一字型ABS水晶拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：优质钢制铜芯锁具、一字型ABS水晶拉手、标签卡槽。
		换鞋凳	换鞋凳			2000*350*450	2	1	延米			
10	4F口腔疾病诊疗中心技工室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2400*350*600	2.4	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm；
			医用环保无菌背架			2400*40*2000	2.4	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2400*565*835	2.4	1	延米			
			医用环保治疗台台面			2430*600*12	2.43	1	延米			

												4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
11	4F耳鼻咽喉疾病诊疗中心检查室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2150*350*600	2.15	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保无菌背架			2150*40*2000	2.15	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2150*565*835	2.15	1	延米			
			医用环保治疗台台面			2180*600*12	2.18	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
12	4F耳鼻咽喉疾病诊疗中心激光治疗室、综合治疗室、抢	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1200*350*600	1.2	3	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表

	救室		医用环保无菌背架			1200*40*2000	1.2	3	延米			面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保治疗台下柜			1200*565*835	1.2	3	延米			
			医用环保治疗台台面			1230*600*12	1.23	3	延米			
13	4F耳鼻咽喉疾病诊疗中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			

			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
14	4FDSA换鞋	鞋柜	18门鞋柜			900*350*1850	1	1	台			1、材质：柜体采用厚度为0.8mm的电解钢板制作；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门间空隙在1.5-2mm之间。门板采用一字型ABS水晶拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：优质钢制铜芯锁具、一字型ABS水晶拉手、标签卡槽。
15	4FDSAIV级无菌物品存放间	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			1500*500*2000	1.5	1	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印

												花表面。
16	4F输血科换鞋	鞋柜	18门鞋柜			900*350*1850	1	1	台			1、材质：柜体采用厚度为0.8mm的电解钢板制作；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门间空隙在1.5-2mm之间。门板采用一字型ABS水晶拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：优质钢制铜芯锁具、一字型ABS水晶拉手、标签卡槽。
		换鞋凳	换鞋凳			1000*350*450	1	1	延米			
17	4F手术中心IV级无菌物品	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			1500*500*2000	1.5	1	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。

18	4F手术中心IV级无菌器械间	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			1500*500*2000	1.5	1	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
19	4F手术中心IV级标本间	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			1500*500*2000	1.5	1	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。

20	4F手术中心IV级无菌物品库房	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			1500*500*2000	1.5	1	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
21	4F手术中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			2500*650*740	2.5	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			2500*700*12	2.5	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	2	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	2	1	台			
			亚克力字			常规	1	1	套			

22	4F手术中心IV级麻醉准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1600*350*600	1.6	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保无菌背架			1600*40*2000	1.6	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			1600*565*835	1.6	1	延米			
			医用环保治疗台台面			1630*600*12	1.63	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
23	4F手术中心IV级无菌物品库	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			1500*500*2000	1.5	1	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印

												花表面。
门急诊医技楼五层												
1	5F医学美容中心性病治疗室、激光治疗	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			4700*350*600	4.7	2	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保无菌背架			4700*40*2000	4.7	2	延米			
			医用环保治疗台下柜			4700*565*835	4.7	2	延米			
			医用环保治疗台台面			4700*600*12	4.7	2	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	2	套			
2	5F医学美容中心皮肤治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			3200*350*600	3.2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。
			医用环保无菌背架			3200*40*2000	3.2	1	延米			

			医用环保治疗台下柜			3200*565*835	3.2	1	延米			3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保治疗台台面			3260*600*12	3.26	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
3	5F医学美容中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			

4	5F眼科疾病诊疗中心护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
5	5F眼科疾病诊疗中心治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2400*350*600	2.4	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动
			医用环保无菌背架			2400*40*2000	2.4	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2400*565*835	2.4	1	延米			

			医用环保治疗台台面			2460*600*12	2.46	1	延米			层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
6	5F高级专家门诊护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			

7	5F普通体检护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
8	5FVIP体检导诊台	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			

			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
9	5FVIP体检化验	实验台	边台			6200*750*800	6.2	1	延米			1、材质：柜体采用厚度为0.8mm电解钢板；台面采用12.7mm±0.3mm厚医用实芯理化板；底部采用SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、PP水槽、优质三联水龙头。
			PP水槽盆			550*450*310	1	1	套			
			台式单口洗眼器			常规	1	1	套			
			滴水架			400*550（小号）	1	1	套			
			实验室三联水龙头			常用	1	1	套			
10	5F内科病区换药室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2000*350*600	2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺
			医用环保无菌背架			2000*40*2000	2	1	延米			

			医用环保治疗台下柜			2000*565*835	2	1	延米			；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保治疗台台面			2030*600*12	2.03	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
11	5F内科病区处置室	医用环保治疗柜	医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	1	台			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm；
			医用环保定制垃圾柜			1000*565*835	1	1	台			
			医用环保治疗台下柜			800*565*835	0.8	1	延米			

			医用环保治疗台台面			3330*600*12	3.33	1	延米			4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
12	5F内科病区护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			4000*650*740	4	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			4000*700*12	4	1	延米			
			护士站高台主体			2400*300*440	2.4	1	延米			
			护士站上台面			2570*300*12	2.57	1	延米			
			护士站外立面			3180*750*12	3.18	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	2	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	2	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
13	5F内科病区治疗准备室	医用环保治疗	医用环保无菌吊柜			7250*350*600	7.25	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T

		柜	医用环保无菌背架			7950*40*2000	7.95	1	延米			脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保治疗台下柜			7250*565*835	7.25	1	延米			
			医用环保治疗台台面			7780*600*12	7.78	1	延米			
			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
14	5F外科病区治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			5500*350*600	5.5	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和
			医用环保无菌背架			7050*40*2000	7.05	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			5150*565*835	5.15	1	延米			
			医用环保治疗台台面			6880*600*12	6.88	1	延米			

			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			
15	5F外科病区护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			4000*650*740	4	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			4000*700*12	4	1	延米			
			护士站高台主体			2400*300*440	2.4	1	延米			
			护士站上台面			2570*300*12	2.57	1	延米			
			护士站外立面			3180*750*12	3.18	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	2	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	2	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
16	5F外科病区处置室	医用环保治疗柜	医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	1	台			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环

			医用环保定制垃圾柜			1000*565*835	1	1	台			氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保治疗台下柜			800*565*835	0.8	1	延米			
			医用环保治疗台台面			3330*600*12	3.33	1	延米			
17	5F外科病区换药室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2000*350*600	2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双
			医用环保无菌背架			2000*40*2000	2	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2000*565*835	2	1	延米			

			医用环保治疗台台面			2030*600*12	2.03	1	延米			层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
18	5F外科病区抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2000*350*600	2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保无菌背架			2000*40*2000	2	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2000*565*835	2	1	延米			
			医用环保治疗台台面			2030*600*12	2.03	1	延米			
发热门诊一层												

1	1F导诊台	医用环保护士站	护士站低台主体			5285*650*740	5.285	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			5285*700*12	5.285	1	延米			
			护士站高台主体			2500*300*440	2.5	1	延米			
			护士站上台面			2670*300*12	2.67	1	延米			
			护士站外立面			3280*750*12	3.28	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	2	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	2	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
2	1F多功能检查室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			1200*350*600	1.2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺
			医用环保无菌背架			1200*40*2000	1.2	1	延米			

			医用环保治疗台下柜			1200*565*835	1.2	1	延米			；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保治疗台台面			1230*600*12	1.23	1	延米			
3	1F抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2000*350*600	2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、
			医用环保无菌背架			2000*40*2000	2	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2000*565*835	2	1	延米			
			医用环保治疗台台面			2030*600*12	2.03	1	延米			

			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
4	1F治疗准备	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			4580*350*600	4.58	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保无菌背架			4580*40*2000	4.58	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			3680*565*835	3.68	1	延米			
			医用环保治疗台台面			4580*600*12	4.58	1	延米			
			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
发热门诊二层												

1	2F护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			5000*650*740	5	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			5000*700*12	5	1	延米			
			护士站高台主体			3000*300*340	3	1	延米			
			护士站上台面			3170*300*12	3.17	1	延米			
			护士站外立面			3000*750*12	3	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	2	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	2	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
2	2F治疗准备	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			7900*350*600	7.9	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。
			医用环保无菌背架			8600*40*2000	8.6	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			8500*565*835	8.5	1	延米			

			医用环保治疗台台面			9030*600*12	9.03	1	延米			3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
3	2F处置室	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜			1440*565*835	1.44	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门
			医用环保治疗台台面			2970*600*12	2.97	1	延米			

			医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	1	台			轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
4	2F仪器间戊类物品	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			3000*500*2000	3	1	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
病房楼一层												
1	1F换鞋	鞋柜	18门鞋柜			900*350*1850	1	1	台			1、材质：柜体采用厚度为0.8mm的电解钢板制作；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺

		换鞋凳	换鞋凳			1000*350*450	1	1	延米			；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门间空隙在1.5-2mm之间。门板采用一字型ABS水晶拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：优质钢制铜芯锁具、一字型ABS水晶拉手、标签卡槽。
2	1F护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			1900*750*12	1.9	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	1	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	1	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
病房楼二层												

1	2FNCU大厅护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			7200*650*740	7.2	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			7200*700*12	7.2	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	5	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	5	1	台			
			亚克力字			常规	1	1	套			
2	2FNCU治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			7320*350*600	7.32	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环
			医用环保无菌背架			8020*40*2000	8.02	1	延米			

			医用环保治疗台下柜			6920*565*835	6.92	1	延米			氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保治疗台台面			7420*600*12	7.42	1	延米			
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			
			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			
3	2FNCU处置室	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜			2000*565*835	2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门
			医用环保治疗台台面			3500*600*12	3.5	1	延米			

			医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	1	台			轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
4	2FNCU换鞋	鞋柜	18门鞋柜			900*350*1850	1	1	台			1、材质：柜体采用厚度为0.8mm的电解钢板制作；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门间空隙在1.5-2mm之间。门板采用一字型ABS水晶拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：优质钢制铜芯锁具、一字型ABS水晶拉手、标签卡槽。
		换鞋凳	换鞋凳			1000*350*450	1	1	延米			

5	2FNCU仪器间	仪器柜	仪器柜			900*500*2000	2	1	台			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）采用0.8mm,柜门采用双层结构。 二、【结构/配置】 （1）玻璃通门（四块活动层板）+不锈钢管脚通,带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）柜门带锁，脚通高150mm满足院感需求。 （2）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
6	2F护理单元护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			7385*650*740	7.385	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。
			护士站下台面			7385*700*12	7.385	1	延米			
			护士站高台主体			5685*300*440	5.685	1	延米			
			护士站上台面			5855*300*12	5.855	1	延米			

			护士站外立面			6465*750*12	6.465	1	延米			4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			钢制键盘架			常规标品	3	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	3	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
7	2F治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			3430*350*600	3.43	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm；
			医用环保无菌背架			4280*40*2000	4.28	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			7440*565*835	7.44	1	延米			
			医用环保治疗台台面			7940*600*12	7.94	1	延米			
			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			

			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
8	2F处置室	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜			900*565*835	0.9	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、
			医用环保治疗台台面			3430*600*12	3.43	1	延米			
			医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	1	台			
			医用环保定制垃圾柜			1000*565*835	1	1	台			

												暗藏式拉手、标签卡槽
9	2F治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2600*350*600	2.6	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保无菌背架			2600*40*2000	2.6	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2600*565*835	2.6	1	延米			
			医用环保治疗台台面			2600*600*12	2.6	1	延米			

10	2F污库	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			1500*500*2000	1.5	1	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
11	2F仪器间	仪器柜	仪器柜			900*500*2000	1	1	台			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）采用0.8mm,柜门采用双层结构。 二、【结构/配置】 （1）玻璃通门（四块活动层板）+不锈钢管脚通,带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）柜门带锁，脚通高150mm满足院感需求。 （2）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
病房楼三层												

1	3FNICU护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			3000*650*740	3	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			3000*700*12	3	1	延米			
			护士站高台主体			1900*300*440	1.9	1	延米			
			护士站上台面			2070*300*12	2.07	1	延米			
			护士站外立面			2680*750*12	2.68	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	2	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	2	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
2	3F生理待产区兼避难间	医用环保治疗柜	设备带柜			5700*800*1235	5.7	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、工艺：通过激光切割、数控冲压、数控折弯

			设备带柜台面			5760*800*12	5.76	1	延米			、电阻焊接等设备加工而成；柜体外挂式门板便于检修及内部安装设备，并预留净水、污水预留孔，柜门上方预留设备带安装区域，柜体内部贯穿式结构，便于后期引线及血透设备管道的铺设； 3、表面处理：采用高档环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚70-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级，具有环保、抑菌、防锈、防静电、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点；喷涂需采用全自动化喷涂流水线，以保证产品的品质标准及要求；表面喷涂颜色可选。
			设备带柜			8300*900*1235	8.3	1	延米			
			设备带柜台面			8330*900*12	8.33	1	延米			
3	3FNICU治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			3790*350*600	3.79	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门
			医用环保无菌背架			4490*40*2000	4.49	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2990*565*835	2.99	1	延米			
			医用环保治疗台台面			3920*600*12	3.92	1	延米			

			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
4	3FNICU处置室	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜			750*565*835	0.75	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电
			医用环保治疗台台面			2750*600*12	2.75	1	延米			
			医用环保定制垃圾柜			1000*565*835	2	1	台			

			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
5	3FNICU换鞋	鞋柜	18门鞋柜			900*350*1850	1	1	台			1、材质：柜体采用厚度为0.8mm的电解钢板制作；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门间空隙在1.5-2mm之间。门板采用一字型ABS水晶拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：优质钢制铜芯锁具、一字型ABS水晶拉手、标签卡槽。
		换鞋凳	换鞋凳			1000*350*450	1	1	延米			
6	3FNICU治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			4160*350*600	4.16	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺
			医用环保无菌背架			4860*40*2000	4.86	1	延米			

			医用环保治疗台下柜			4260*565*835	4.26	1	延米			；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保治疗台台面			4320*600*12	4.32	1	延米			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
7	3FNICU处置间	医用环保治疗柜	医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	1	台			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双

			医用环保治疗台台面			1530*600*12	1.53	1	延米			层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
8	3FNICU无菌库房	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			3000*500*2000	3	1	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。

9	3F产房治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			3740*350*600	3.74	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保无菌背架			4340*40*2000	4.34	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2940*565*835	2.94	1	延米			
			医用环保治疗台台面			3870*600*12	3.87	1	延米			
			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			
			四抽柜			400*565*835	1	1	台			
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			

10	3F产房处置室	医用环保治疗柜	医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	1	台			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保治疗台台面			1530*600*12	1.53	1	延米			

11	3F产房换鞋	鞋柜	18门鞋柜			900*350*1850	2	1	台			1、材质：柜体采用厚度为0.8mm的电解钢板制作；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门间空隙在1.5-2mm之间。门板采用一字型ABS水晶拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：优质钢制铜芯锁具、一字型ABS水晶拉手、标签卡槽。
		换鞋凳	换鞋凳			1000*350*450	1	2	延米			
病房楼四层												
1	4FCCU大厅护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			7200*650*740	7.2	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导
			护士站下台面			7200*700*12	7.2	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	5	1	个			

			三抽配柜			400*430*680	5	1	台			轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			亚克力字			常规	1	1	套			
2	4FCCU治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			6820*350*600	6.82	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保无菌背架			7520*40*2000	7.52	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			6420*565*835	6.42	1	延米			
			医用环保治疗台台面			6920*600*12	6.92	1	延米			
			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			

			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
3	4FCCU处置室	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜			900*565*835	0.9	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保治疗台台面			2400*600*12	2.4	1	延米			
			医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	1	台			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			

4	4FCCU仪器间	仪器柜	仪器柜			900*500*2000	2	1	台			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）采用0.8mm,柜门采用双层结构。 二、【结构/配置】 （1）玻璃通门（四块活动层板）+不锈钢管脚通,带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）柜门带锁，脚通高150mm满足院感需求。 （2）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
5	4FCCU换鞋	鞋柜	18门鞋柜			900*350*1850	1	1	台			1、材质：柜体采用厚度为0.8mm的电解钢板制作；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体

		换鞋凳	换鞋凳			1000*350*450	1	1	延米			正面门间空隙在1.5-2mm之间。门板采用一字型ABS水晶拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：优质钢制铜芯锁具、一字型ABS水晶拉手、标签卡槽。
6	4FCCU仪器间	仪器柜	仪器柜			900*500*2000	2	1	台			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）采用0.8mm,柜门采用双层结构。 二、【结构/配置】 （1）玻璃通门（四块活动层板）+不锈钢管脚通,带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）柜门带锁，脚通高150mm满足院感需求。 （2）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
7	4FICU监护大厅护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			7000*650*740	7	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环
			护士站下台面			7000*700*12	7	1	延米			

			钢制键盘架			常规标品	4	1	个			氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			三抽配柜			400*430*680	4	1	台			
			亚克力字			常规	1	1	套			
8	4FICU治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			3560*350*600	3.56	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm；
			医用环保无菌背架			4260*40*2000	4.26	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			3160*565*835	3.16	1	延米			
			医用环保治疗台台面			3720*600*12	3.72	1	延米			
			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			

			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
9	4FICU治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2200*350*600	2.2	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保无菌背架			2200*40*2000	2.2	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2200*565*835	2.2	1	延米			
			医用环保治疗台台面			2200*600*12	2.2	1	延米			
10	4FICU换鞋	鞋柜	18门鞋柜			900*350*1850	1	1	台			1、材质：柜体采用厚度为0.8mm的电解钢板制作；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。

		换鞋凳	换鞋凳			1000*350*450	1	1	延米			3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门间空隙在1.5-2mm之间。门板采用一字型ABS水晶拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：优质钢制铜芯锁具、一字型ABS水晶拉手、标签卡槽。
11	4FICU仪器间	仪器柜	仪器柜			900*500*2000	4	1	台			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）采用0.8mm,柜门采用双层结构。 二、【结构/配置】 （1）玻璃通门（四块活动层板）+不锈钢管脚通,带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）柜门带锁，脚通高150mm满足院感需求。 （2）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
病房楼五层												
1	5F西区护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			7385*650*740	7.385	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表
			护士站下台面			7385*700*12	7.385	1	延米			
			护士站高台主体			5685*300*440	5.685	1	延米			

			护士站上台面			5855*300*12	5.855	1	延米			面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站外立面			6465*750*12	6.465	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	3	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	3	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
2	5F西区治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			4800*350*600	4.8	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、
			医用环保无菌背架			4800*40*2000	4.8	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			7340*565*835	7.34	1	延米			
			医用环保治疗台台面			8540*600*12	8.54	1	延米			
			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			

			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
3	5F西区处置室	医用环保治疗柜	医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	1	台			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、
			医用环保定制垃圾柜			1000*565*835	1	1	台			
			医用环保治疗台下柜			2150*565*835	2.15	1	延米			
			医用环保治疗台台面			4680*600*12	4.68	1	延米			

			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
4	5F西区治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2900*350*600	2.9	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保无菌背架			2900*40*2000	2.9	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2900*565*835	2.9	1	延米			
			医用环保治疗台台面			2900*600*12	2.9	1	延米			

5	5F西区污库	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			2400*500*2000	2.4	1	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
6	5F西区仪器间	仪器柜	仪器柜			900*500*2000	2	1	台			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）采用0.8mm,柜门采用双层结构。 二、【结构/配置】 （1）玻璃通门（四块活动层板）+不锈钢管脚通,带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）柜门带锁，脚通高150mm满足院感需求。 （2）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。

7	5F东区护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			7385*650*740	7.385	1	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			7385*700*12	7.385	1	延米			
			护士站高台主体			5685*300*440	5.685	1	延米			
			护士站上台面			5855*300*12	5.855	1	延米			
			护士站外立面			6465*750*12	6.465	1	延米			
			钢制键盘架			常规标品	3	1	个			
			三抽配柜			400*430*680	3	1	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	1	套			
8	5F东区治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			4800*350*600	4.8	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环
			医用环保无菌背架			4800*40*2000	4.8	1	延米			

			医用环保治疗台下柜			7440*565*835	7.44	1	延米			氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保治疗台台面			8540*600*12	8.54	1	延米			
			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	1	台			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
9	5F东区处置室	医用环保治疗柜	医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	1	台			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门
			医用环保定制垃圾柜			1000*565*835	1	1	台			
			医用环保治疗台下柜			2150*565*835	2.15	1	延米			

			医用环保治疗台台面			4680*600*12	4.68	1	延米			具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	1	套			
10	5F西区治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2900*350*600	2.9	1	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm；
			医用环保无菌背架			2900*40*2000	2.9	1	延米			
			医用环保治疗台下柜			2900*565*835	2.9	1	延米			

			医用环保治疗台台面			2900*600*12	2.9	1	延米			4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
11	5F西区污库	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			2400*500*2000	2.4	1	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
12	5F西区仪器间	仪器柜	仪器柜			900*500*2000	2	1	台			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）采用0.8mm,柜门采用双层结构。 二、【结构/配置】 （1）玻璃通门（四块活动层板）+不锈钢管脚通,带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）柜门带锁，脚通高150mm满足院感需求。 （2）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平

												的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
病房楼六至十六层												
1	6-16F西区护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			7385*650*740	7.385	11	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			7385*700*12	7.385	11	延米			
			护士站高台主体			5685*300*440	5.685	11	延米			
			护士站上台面			5855*300*12	5.855	11	延米			
			护士站外立面			6465*750*12	6.465	11	延米			
			钢制键盘架			常规标品	3	11	个			
			三抽配柜			400*430*680	3	11	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	11	套			
2	6-16F西区治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			4800*350*600	4.8	11	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表
			医用环保无菌背架			4800*40*2000	4.8	11	延米			

			医用环保治疗台下柜			8040*565*835	8.04	11	延米			面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			医用环保治疗台台面			8540*600*12	8.54	11	延米			
			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	11	台			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	11	套			
	6-16F西区区处置室	医用环保治疗柜	医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	11	台			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门
			医用环保定制垃圾柜			1000*565*835	1	11	台			
			医用环保治疗台下柜			2150*565*835	2.15	11	延米			

			医用环保治疗台台面			4680*600*12	4.68	11	延米			板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	11	套			
3	6-16F西区治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2900*350*600	2.9	11	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保无菌背架			2900*40*2000	2.9	11	延米			
			医用环保治疗台下柜			2900*565*835	2.9	11	延米			
			医用环保治疗台台面			2900*600*12	2.9	11	延米			

4	6-16F西区污库	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			2400*500*2000	2.4	11	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
5	6-16F西区仪器间	仪器柜	仪器柜			900*500*2000	2	11	台			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）采用0.8mm,柜门采用双层结构。 二、【结构/配置】 （1）玻璃通门（四块活动层板）+不锈钢管脚通,带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）柜门带锁，脚通高150mm满足院感需求。 （2）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。

6	6-16F东区护士站	医用环保护士站	护士站低台主体			7385*650*740	7.385	11	延米			1、材质：站体支撑框架采用厚度为2.0mm的电解钢板，面板及柜体采用厚度为1.0mm的电解钢板；上、下台面及外包面均采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线。 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：采用无支撑方管龙骨框架结构，站体部分预留强弱电走线槽位，配合可拆卸检修门，更合乎人体工程学，优质锁具、钢质静音导轨、一字成型折弯拉手、站体内藏走线系统，采用薄边工艺。 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽。每套护士站根据科室需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；
			护士站下台面			7385*700*12	7.385	11	延米			
			护士站高台主体			5685*300*440	5.685	11	延米			
			护士站上台面			5855*300*12	5.855	11	延米			
			护士站外立面			6465*750*12	6.465	11	延米			
			钢制键盘架			常规标品	3	11	个			
			三抽配柜			400*430*680	3	11	台			
			人造石灌浆雕刻			常规	1	11	套			
7	6-16F东区治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			4800*350*600	4.8	11	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺
			医用环保无菌背架			4800*40*2000	4.8	11	延米			
			医用环保治疗台下柜			8040*565*835	8.04	11	延米			

			医用环保治疗台台面			8540*600*12	8.54	11	延米			；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
			大输液柜			520*650*2000	1	1	台			
			高危药品柜（四抽）			500*565*835	1	11	台			
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	11	套			
	6-16F东区处置室	医用环保治疗柜	医用环保定制垃圾柜			1500*565*835	1	11	台			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配置：处置垃圾柜可根据院感要求配备不同颜色抗菌ABS垃圾盖，配置脚踏带缓降功能的
			医用环保定制垃圾柜			1000*565*835	1	11	台			
			医用环保治疗台下柜			2150*565*835	2.15	11	延米			
			医用环保治疗台台面			4680*600*12	4.68	11	延米			

			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水			标准套装	1	11	套			垃圾收纳装置，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。 5、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽、不锈钢水槽、水槽处设有亚克力挡水装置、优质水龙头。
8	6-16F东区治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜			2900*350*600	2.9	11	延米			1、材质：柜体采用1.0mm厚电解钢板；台面采用≥12mm厚医用复合亚克力人造石；柜体底部采用厚度1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线； 2、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，表面喷涂颜色可选。 3、工艺：15mm窄边产品工艺，平面焊接工艺；整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点；柜体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，采用双层门板工艺且夹层内有固定加强筋，柜内活动层板调节挂钩为电解钢板制作，可自由拆卸和逐级调整高度功能，活动层板负重≥30KG。门板和抽屉面板拉手采用隐藏式卷边拉手，柜门具有磁吸功能且与柜体连接方式为门轴式，门轴连接件长度为40.0mm； 4、配件：钢质静音导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽
			医用环保无菌背架			2900*40*2000	2.9	11	延米			
			医用环保治疗台下柜			2900*565*835	2.9	11	延米			
			医用环保治疗台台面			2900*600*12	2.9	11	延米			

	6-16F东区污库	无菌货架	无菌货架（不锈钢）			2400*500*2000	2.4	11	延米			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）整体采用30*30*1.0mm方管，含顶层5层。 二、【结构/配置】 （1）五层层网层板，带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
9	6-16F东区仪器间	仪器柜	仪器柜			900*500*2000	2	11	台			一、【主要材料及厚度说明】 （1）基材采用优质SUS304不锈钢。 （2）采用0.8mm,柜门采用双层结构。 二、【结构/配置】 （1）玻璃通门（四块活动层板）+不锈钢管脚通,带防滑调节脚垫。 三、【工艺/其它】 （1）柜门带锁，脚通高150mm满足院感需求。 （2）不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出线凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
合计：												

三、投标产品满足招标文件下列要求的技术指标和参数：

（一）、原材料满足以下技术指标和参数要求，并提供检测报告

☆1、实木颗粒板：采用ENF级实木颗粒板，依据GB/T 4897-2015、GB/T 39600-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 35601-2024、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 36022-2018等标准；检测内容须包含：含水率3%-13%；静曲强度≥13MPa；弹性模量≥2900MPa；内胶合强度≥0.8MPa；表面胶合强度≥1.2MPa；24h吸水厚度膨胀率≤2%；握螺钉力板面≥1200N，握螺钉力板边≥1000N；防潮性能：70℃水浸渍处理后静曲强度≥4MPa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m³；密度≥0.87g/cm³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m³；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。

☆2、PVC封边条：依据QB/T 4463-2013、GB/T 24128-2018、GB 18584-2024等标准；检测内容须包含：通过外观：塑料封边条（表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；色泽应均匀，无明显色差；背胶处理应均匀）验检检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；通过规格尺寸及其偏差、耐干热性、耐磨性、耐老化性检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；耐开裂性（耐龟裂性）≥2级；甲醛释放量≤0.05mg/L；氯乙烯单体≤0.2mg/kg；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）≤3.0mg/kg、镉（Cd）≤2.0mg/kg、铬（Cr）≤2.0mg/kg、汞（Hg）≤3.0mg/kg、砷（As）≤2.0mg/kg、钡（Ba）≤9.0mg/kg、锑（Sb）≤2mg/kg、硒（Se）≤3.0mg/kg；邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP) 的总量≤0.02%；通过多溴联苯（PBB）及多溴联苯醚（PBDE）检验检测项目且单项评价均为合格；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、球毛壳霉（球毛壳）、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、土曲霉等）的防霉等级均达到0级；多环芳烃：苯并[α]芘 ≤0.2mg/kg、18种多环芳烃（PAH）总量≤2mg/kg。

3、环保西皮：依据GB/T 16799-2018、QB/T 4371-2012、QB/T 4199-2011、GB/T 35607-2024、GB/T 22808-2021、HJ 507-2009、QB/T 2709-2005、QB/T 2710-2018等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、碱性汗液（80次）等）及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；皮革中五氯苯酚≤0.03mg/kg；有害物质限量：可萃取的重金属：六价铬（Cr6+）≤5.0mg/kg、镉（Cd）≤0.06mg/kg、汞（Hg）≤0.003mg/kg、锑（Sb）≤0.40mg/kg、铅（Pb）≤0.12mg/kg、砷（As）≤0.40mg/kg、镍（Ni）≤0.06mg/kg、钴（Co）≤0.06mg/kg、铜（Cu）≤0.06mg/kg；纵向、横向试样抗张强度均≥10.0Mpa；纵向、横向试样断裂伸长率均≥40.0%；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）的抑菌率均达到99.50%以上，

具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、大毛霉、产黄青霉等）的防霉等级达到1级。

☆4、海绵：依据GB/T 10802-2023、GB/T 10807-2006、QB/T 2280-2016、GB/T 6343-2009、QB/T 2819-2006、QB/T 4371-2012、GB 8624-2012、GB/T 24128-2018、GB/T 21510-2024、GB/T 6669-2008、GB/T 6670-2008、GB/T 6344-2008等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m^3；TVOC≤0.1mg/m^2h；甲醛释放量≤0.03mg/m^2h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m^2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。

☆5、高密度纤维板：采用ENF级高密度纤维板，依据GB/T 31765-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2024、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 36022-2018等标准；检测内容须包含：密度≥0.85g/cm^3，含水率3%-13%；弹性模量≥3200MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.1Mpa；防潮性能：70℃浸泡后湿静曲强度≥15.0Mpa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m^3；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m^3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m^3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能：抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。

☆6、水性面漆：依据GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014、GB/T 21866-2008、GB/T 6739-2022等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。

☆7、水性底漆：依据GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、HJ 2537-2014、GB/T 21866-2008、GB/T 6739-2022等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。

☆8、实木多层板：采用ENF级实木多层板，依据GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2024、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 36022-2018等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m³；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。

9、气压棒：依据GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 29525-2013、GB/T 3325-2024、QB/T 4371-2012、GB/T 6461-2002等标准；检测内容须包含：铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；伸展速度70～150mm/s；密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；强度性能：耐腐蚀性能：气弹簧立筒涂层经96h中性盐雾试验后,其筒身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷，检验检测结果为符合要求；外观性能：金属件-电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果。

10、钢制五星脚：依据GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35607-2024、GB/T 6461-2002等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件，喷漆（塑）涂层，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；乙酸盐雾试验（ASS试验）连续喷雾≥240h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；抑菌率≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；耐霉菌性等级达到0级；产品有害物质：铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg。

11、万向脚轮：依据QB/T 4765-2014、GB 18584-2024、GB/T 3325-2024、GB/T 16422.3-2022、GB/T 35607-2024、QB/T 2280-2016、GB/T 24128-2018等标准；检测内容须包含：外观性能：喷漆（塑）涂层，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；外观：塑料件外观，应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；外观、装配、抗冲击性、手动锁定装置、动载荷检验检测结果均为符合要求；滚动阻力、旋转阻力、静载荷单项评价均为合格；产品有害物质：铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；有害物质限量：其他有害物质限量，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP）总量≤0.01%；多环芳烃：苯并[a]芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃(PAH)总量≤2.0mg/kg；荧光紫外线老化性：外

观评级，检验检测结果为外观无可视变化，无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落现象；防霉性能：防霉等级达到0级。

12、中密度纤维板：采用ENF级中密度纤维板，依据GB/T 11718-2021、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2024、HJ 571-2010、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB 8624-2012、GB/T 18958-2022、GB/T 36022-2018等标准；检测内容须包含：外观质量不少于四项检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价合格；密度≥0.78g/cm3，含水率3%-13%；弹性模量≥2950MPa；内胶合强度≥1.0MPa；表面胶合强度≥1.8MPa；握螺钉力板面≥1400N；握螺钉力板边≥1100N；防潮性能：70℃水浸渍处理后静曲强度≥4MPa，沸腾试验后内胶合强度≥0.1MPa；含砂量≤0.2%；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级-B1（B）级：燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。

☆13、电解钢板：采用厚度≥1.0mm电解钢板，依据GB/T 11253-2019、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB/T 3325-2024、GB/T 21866-2008、GB/T 1741-2020、QB/T 3826-1999等标准；检测内容须包含：下屈服强度≥195MPa、抗拉强度：315～430MPa、断后伸长率≥24%；附着力达到0级；抗细菌性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等）的抗细菌率均≥99.50%；抗细菌耐久性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等）的抗细菌率均≥98.50%；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉等）耐霉菌性等级均达到0级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。

14、网布：依据GB 18401-2010、GB/T 35607-2024、HJ 2546-2016、GB/T 24253-2009、GB/T 31713-2015、GB/T 20944.2-2007、GB/T 24346-2009、FZ/T 62011.3-2016、GB 8624-2012等标准；检测内容须包含：甲醛含量未检出或≤20mg/kg；PH值4.0~7.5；染色牢度（包含但不限于耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）等）均≥4-5级；通过异味检验检测项目，检验检测结果符合要求且单价评价为合格；可分解致癌芳香胺染料均≤5mg/kg；重金属总量（铅（Pb）、镉（Cd））均≤2.6mg/kg；纺织品中五氯苯酚≤0.2mg/kg；防螨性能：驱避率≥95%，具有极强的防螨效果；抗菌性能（包含但不限于白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有良好的抗菌效果；抗菌物质溶出性（抗菌性能）：抑菌圈宽度D≤0.8mm；色牢度-耐皂洗（变色、沾色）≥3级；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、桔青霉等）的防霉等级均达到0级；燃烧性能：家具制品装饰用织物-燃烧性能等级-B1：氧指数OI≥32.0%，损毁长度≤90mm，续燃时间≤3s，阴燃时间≤8s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。

☆15、冷轧钢板：采用厚度≥1.0m以上冷轧钢板，依据GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021、QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020、GB/T 35607-2024、QB/T 3832-1999、GB/T 11253-

2019、QB/T 3826-1999等标准；检测内容须包含：外观性能-金属件-喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；力学性能-下屈服强度≥235MPa，抗拉强度370～500MPa，断后伸长率≥20%；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均≥99.50%，具有较好的抗菌效果；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉等）的耐霉菌性等级均达到为0级；家具涂层可迁移元素铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。

☆16、防腐抗菌喷涂粉末：依据HG/T 2006-2022、GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008、GB 18581-2020、GB/T 21866-2008、HG/T 3950-2007等标准；检测内容须包含：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物，检验检测结果为符合要求；I型1类钢铁基材用-胶化时间（180℃）、粒径分布（D90）、流动性、密度、耐冲击性（正向冲击）、光泽，单项评价均为符合；涂膜外观，检验检测结果为符合要求；附着力：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐碱性：室内用168h无异常；耐酸性240h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐湿性：室内用500h无异常；耐人工气候老化性，500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；抗细菌性能的抗细菌率均≥99.50%；抗霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等）长霉等级均达到0级。

17、导轨：依据QB/T 2454-2013、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、QB/T 3832-1999、GB/T 3325-2024、QB/T 3826-1999等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。

18、锁具：依据QB/T 1621-2015、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 35607-2024、QB/T 3832-1999、GB/T 3325-2024、QB/T 3826-1999等标准；检测内容须包含：弹子锁、叶片锁互开率≤0.05%、锁舌伸出长度≥6mm；牢固度：锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩均无松动；外观质量：涂层件附着力达到0级；家具涂层可迁移元素：铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；金属件-喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。

☆19、复合亚克力人造石：厚度≥12mm，依据JC/T 908-2013、GB 6566-2010、QB/T 4371-2012、GB/T 24128-2018、GB/T 21510-2024等标准；检测内容须包含：尺寸偏差：长度：0～0.3％；宽度：0～0.3％；厚度：±0.3mm；对角线偏差：≤5mm；平整度：≤0.5mm；

边缘不直度：≤1.5mm/m；外观质量：色泽-色泽均匀一致，不得有明显色差；耐磨性≤0.6g；耐污染性：耐污值总和≤64，最大污迹深度≤0.12mm；巴氏硬度（PMMA类A级）≥65；耐热性：试样表面应无破裂、裂缝或起泡，任何变色采用研磨剂或抛光剂可除去并接近板材原状，并不影响板材的使用；放射性核素限量（A类装饰装修材料）：内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Iγ≤1.3；抗菌性能（包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肺炎克雷伯氏菌等）的抑菌率均≥99.50%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉等）防霉等级均达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等）的抗菌率均≥99.50%。

☆20、304不锈钢踢脚线：依据GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、QB/T 3832-1999、QB/T 4767-2014、QB/T 3826-1999等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件（冲压件）应无脱层、裂缝；家具钢构件主要尺寸：材料厚度（板材）≥1.0mm；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。

（二）、成品满足以下技术指标和参数要求，并提供检测报告：

☆1、诊桌：依据：QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准；检测项包括：抗菌性能金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、大肠杆菌的抑菌率均≥99%；耐霉菌性黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、球毛壳霉耐霉菌性等级达到0级。

☆2、护士站：依据：QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、LY/T2230-2013《人造板防霉性能评价》标准；检测项包括：抗菌性能：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、大肠杆菌的抑菌率均≥99%；防霉性能包括黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、宛氏拟青霉、腊叶芽枝霉、绿色木霉、球毛壳霉的防霉质量分级达到0级。

☆3、屏风办公桌：依据：符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分：办公桌椅》、GB/T 22792.1-2009《办公家具 屏风 第1部分：尺寸》、GB/T22792.3-2008《办公家具 屏风 第3部分：试验方法》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》；检测要求：平整度-面板：≤0.2mm；底脚平稳性：≤0.1mm；软硬质覆面（耐冷热循环、耐划痕）：均符合标准要求；软硬质覆面（耐干热、耐湿热、耐污染性能、表面耐磨性）：均不低于3级；软硬质覆面-抗冲击不低于2 级；软硬质覆面-耐光色牢度：不低于4 级；基本结构安全，放置、调节、折叠时的剪切和挤压点，驱动机构影响下的剪切和挤压点，使用过程中的剪切和挤压点，孔及间隙，办公家具屏风稳定性，办公家具屏风结构完整性，办公家具屏风装配强度，折叠配件，折叠部分与框架的安装，非故意闭合，非故意打开，折叠翻靠床的安装，水平静载荷试验，主桌面垂直静载荷试验，耐久性试验，其他桌面的垂直冲击试验，结构强度试验，垂直耐久性试验，桌面挠度试验，开门垂直加载试验，开门水平加载试验，开门猛关试验，开门耐久性试验，推拉构件强度试验，推拉构件耐久性试验，垂直加载稳定性试验，垂直和水平加载稳定性试验：均符合标准要求；甲醛释放量：≤0.040mg/m³；办公桌尺寸（桌面宽、桌面深、桌下中间净空高）：符合标准要求；氨释放量：≤0.05mg/m³；高度、主要功能尺寸、厚度、屏风工艺要求、屏风可接受载荷的明示要求、承载屏风稳定性、屏风上安装的部件移出试验、加载屏风的强度：均符合标准要求。

☆4、操作椅：依据：QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准；检测项包括：软质聚氨酯泡沫塑料，密度座面：≥25kg/m³，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10%。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

采购编号：

供应商（签章）：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

目　录

（供应商自行编制目录）

一、开标一览表

金额单位：元人民币

项目名称	
供应商名称	
投标报价（元）	大写：_____ 小写：_____ **注：此处为投标总报价。**
合同履行期限	至本项目质保期结束。
投标内容	
供货及安装期	
交货地点	
质量要求	
质保期	
投标有效期	自投标截止时间之日起90日历天。
合同条款	满足或优于“第四章合同条款及格式”。
其他声明	

供应商（签章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：_____

日期：　　年　　月　　日

二、投标函

致（采购人）：_____

我方收到了贵单位采购编号为_____的_____（项目名称）招标文件，经研究，我公司决定参加该项目的投标活动，并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下内容并负法律责任：

根据贵方的招标文件,我方签字代表_____(姓名、职务)经正式授权，代表供应商_____（名称、地址）提交投标文件。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）_____元人民币（RMB￥：_____元），合同履行期限为 至本项目质保期结束 ，质保期为_____。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起 90 日历天。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充文件、更正公告、澄清、答疑文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方与采购代理机构不存在附属关系。

（5）若我方中标，同意按招标文件的规定的收费标准和方式，一次性支付招标代理服务费。

（6）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切真实数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（8）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

（9）与本次投标有关的一切正式往来请寄：

地址：_____

供应商（签章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：_____

日期：　　年　　月　　日

三、供应商资格证明文件

（一）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件

说明：提供有效的营业执照等证明文件复印件。

（二）法定代表人身份证明

单位名称：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓　　名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：身份证复印件（反、正面）

供应商（签章）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

（三）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）_____的法定代表人，现授权委托的_____（姓名）为我公司代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）的投标文件，以及签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效,特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：代理人身份证复印件

供应商（签章）：_____

法定代表人（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日　　期：　　年　　月　　日

注：供应商为非独立法人的其他组织或本项目对供应商的资格要求允许分支机构参与投标时，本授权委托书可由负责人签字或签章，除此情况外，均需由法定代表人签字或签章；如法定代表人本人亲自参与投标，则无需此授权委托书。

（四）资格证明文件

1.资格承诺声明函

致（本项目采购单位）及采购代理机构：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

2.符合本项目资格条件，依法缴纳税收和社会保障金，且无纳税、社保等方面失信记录，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

我公司郑重声明：

我公司符合《登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目--医疗专用家具（第一批）》招标文件规定的资格条件，依法缴纳税收和社会保障金，且无纳税、社保等方面失信记录，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

若我公司声明或承诺不属实，同意取消本项目的参与资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

供应商（签章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：_____

日　　期：　　年　　月　　日

说明：1、格式仅供参考，可修改并自拟。

3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

我公司承诺：

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，具有良好的商业信誉和完善的售后服务体系，并能承担招标项目供货能力和服务的企业。

若我公司承诺不属实，同意取消本项目的参与资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

供应商（签章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：_____

日　　期：　　年　　月　　日

说明：1、格式仅供参考，可修改并自拟。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺函

我公司承诺：

我公司不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

若我公司承诺不属实，同意取消本项目的参与资格，并将承担相关法律责任，接受处理。

供应商（签章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：_____

日　　期：　　年　　月　　日

说明：1、格式仅供参考，可修改并自拟。

5.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：在_____投标活动中，保证做到以下几点承诺：

一、公平竞争参加本次招投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购人、采购代理机构工作人员、评审专家或其亲属提供礼品、礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、赞助费、宣传费、宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若违反上述承诺，我公司及参加与投标的工作人员愿意接受按照法律法规有关规定接受相应处罚。

供应商（签章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：_____

日　　期：　　年　　月　　日

（五）供应商须知前附表要求的其他资格证明文件

如有，自行提供。

说明：1.应提供供应商须知前附表要求的其他资格证明文件。

2.如联合体投标的，联合体各方均需提供招标文件要求的其他资格证明文件。

（六）投标承诺书

致（采购人或采购代理机构）：_____

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的其他资格条件：

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次投标活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次投标活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次投标活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、在参加本项目投标活动近三年内，供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、投标文件中提供的任何材料或资料和技术、服务、商务等承诺都是真实、有效、合法的。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。**（如提供样品）**

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

如果发生以上任意一种或以上行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额或最高限价的2%作为违约赔偿金。

承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺内容的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在弄虚作假行为，我公司愿意接受以“提供虚假材料谋取中标”追究法律责任。

供应商（签章）：_____

法定代表人（签字或签章）：_____

日　　期：　　年　　月　　日

四、分项报价表

（一）分项报价表说明

可针对报价范围等方面进行说明。

（二）分项报价表

单位：人民币元

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商	单位	产地	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1										
2										
3										
4										
5										
…	……									
合计（即投标总报价）（元）										

供应商（签章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：_____

日　　期：　　年　　月　　日

附件1：投标人可以根据实际情况自行添加或者删减，没有可以不填。

耗材报价表

序号	名称	品牌	规格/型号	单位	单价	备注
1						
2						
3						
……						

附件2：投标人可以根据实际情况自行添加或者删减，没有可以不填。

易损件报价表

序号	名称	品牌	规格/型号	单位	单价	备注
1						
2						
3						
……						

附件3：投标人可以根据实际情况自行添加或者删减，没有可以不填。

备品备件表

序号	名称	品牌	规格/型号	单位	单价	备注
1						
2						
3						
……						

附件4：投标人可以根据实际情况自行添加或者删减，没有可以不填。

投标设备配置清单

序号	名称	品牌	规格/型号	制造商	单位	数量	单价	备注
1								
2								
3								
……								

五、技术文件

（一）货物规格一览表

序号	产品名称	品牌型号	规格及技术参数	生厂商

（二）业绩汇总表

项目名称	
项目所在地	
采购人名称	
采购人地址	
采购人联系人、电话	
产品名称	
产品品牌、型号	
合同签订时间	
签约合同价	
项目描述	

注：按照招标文件要求附相关的扫描件，若有多个业绩需单独分开填写表格。

供应商（签章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：_____

日　　期：　　年　　月　　日

六、技术方案

供应商可根据评审标准等要求自行提供，包括但不限于项目供货实施方案、质量保证体系及措施、调试及试运行方案等内容。

七、技术规格偏差表、商务条款偏差表

（一）技术规格偏差表

序号	产品名称	技术参数及要求		偏差情况	标注技术支撑文件在投标文件中对应的页码
		招标规格	投标规格		
1					
2					
……	……				

注：供应商应对招标文件“第五章- 采购需求三、投标产品满足招标文件下列要求的技术指标和参数”中列明的要求逐项做出响应，在“技术规格偏差表中”列明招标规格要求、投标规格响应情况，并标明偏差情况（正偏离或无偏离或负偏离）。在本表后附相关证明文件。

供应商（签章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：_____

日　　期：　　年　　月　　日

（二）商务条款偏差表

序号	项 目	招标要求	投标 响应	偏差情况	备注
1	采购内容				
2	供货及安装期				
3	交货地点				
4	质量要求				
3	质保期				
4	投标有效期				
5	合同履行期限				
……	……				
	…				

注：供应商应根据要求进行一一响应，供应商认为需要响应的其他商务条款应在本表中进行说明，如未列出则认定供应商对其他条款无异议，完全响应招标文件要求。

供应商（签章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：_____

日　　期：　　年　　月　　日

八、供应商及提供产品适用政府采购政策情况表

（一）强制采购通过相关认证的清单产品(如有)

投标产品中强制采购通过节能认证的产品					
序号	货物名称	规格型号	生产厂商	证书编号	备注
1					
2					
….	…. .	….	….	…. .	
投标产品中强制采购经国家认证的信息安全产品					
序号	货物名称	规格型号	生产厂商	证书编号	备注
1					
2					
….	…. .	….	….	…. .	
投标产品中强制采购通过3C认证的产品					
1					
2					
….	…. .	….	….	…. .	

说明：

1.如采购人所采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购节能产品的（标记“★”产品），供应商应提供有效期内的节能认证证书（认证机构：应符合《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》[2019年第16号]的“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”），否则其投标将被认定为投标无效。

2.投标产品已列入《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》【2023年第36号】的产品必须提供通过国家3C认证的有关证明材料。否则其投标将被认定为投标无效。

（二）政府采购优先采购的清单产品（如有）

投标产品中通过节能认证的产品					
序号	货物名称	规格型号	生产厂商	证书编号	备注
1					
2					
….	…. .	….	….	…. .	
投标产品中通过环境标志认证的产品					
序号	货物名称	规格型号	生产厂商	证书编号	备注
1					
2					
….	…. .	….	….	…. .	

说明：

1.对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品并经“机构名录”中的认证机构出具相应的产品认证证书的给于优先采购体现（详见评标标准）。

2.采购人采购产品属于节能产品或环境标志产品品目清单范围内，且供应商所投产品具有有效期内的环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在打分项中给于优先采购体现（详见评标标准）。

九、供应商企业（单位）类型声明函

（一）中小企业声明函（货物）（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹙2020﹚46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单 位 名 称） 的（项 目 名 称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标 的 名 称），属于（采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）行业；制造商为（企 业 名 称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中 型 企 业 、小型 企 业、微 型 企 业）；

2.（标 的 名 称），属于（采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）行业；制造商为（企 业 名 称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中 型 企 业 、小型 企 业、微 型 企 业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在直接控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（签章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或签章）： _____

日　　期：　　年　　月　　日

注：

1、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

2、属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写此项内容。

（三）供应商监狱企业声明函（若有）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）服务。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：_____

日　　期：　　年　　月　　日

十、综合实力

1.履约能力

2.售后服务

十一、招标代理服务费承诺函

致（采购代理机构）：_____

若我公司在贵单位组织的（项目名称：_____，采购编号：____）项目招投标活动中获得中标，我们承诺按招标文件的规定向贵单位一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。

我公司承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商（签章）：_____

法定代表人或授权代表人（签字或签章）：_____

日　　期：　　年　　月　　日

十二、供应商认为有必要提供的其他资料

（若有，格式自拟）